

Rozdzielacz: R5
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705–775mm) z ryglem 600 mm
G = 96,4 [kg/h]
Δp min = 0,58 [kPa]

Herz®

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (Z) [l/min]	Δp (Z) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	5.03	34,0	0,30	0,06
2	Podłoga grzewcza	5.02_b	15,3	0,00	0,22
3	Podłoga grzewcza	5.02_a	16,6	0,00	0,16
4	Podłoga grzewcza	5.01	30,6	0,30	0,15

POZIOM 5

LEGENDA:

zasilanie

powrót

rozdzielacz

1/8
Φwym: 720 W
+20 °C

projektowe obciążenie cieplne

pętla ogrzewania podłogowego

UWAGA!
Dopuszcza się stosowanie urządzeń i rozwiązań zamiennych o parametrach równoważnych, nie gorszych niż projektowane.

ARCHI
PROJEKT
biuro
PROJEKTOWE

ARCHI PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE
spółka cywilna
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 11
tel/fax: 014 611-62-98 www.archi-projekt.pl

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA SANITARNA

Nazwa inwestycji	Przebudowa łaźni w oddziałach mieszkalnych I-V w Zakładzie Karnym w Tarnowie	
Lokalizacja	ul. Konarskiego 2, 33-100 Tarnów	
Tytuł rysunku	Rzut instalacji centralnego ogrzewania – POZIOM 5	
Projektant:	inż. ANDRZEJ DULIŃSKI Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej MAP/0206/POOS/09	
Sprawdzający:	mgr inż. MARCIN GŁÓD Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej MAP/0107/POOS/05	
Opracował:	inż. PATRYK GŁÓD	
Skala:	Data opracowania	Nr rys.
1:100	Sierpień 2024 r.	C.0-5

Opracowano na licencjonowanym programie ZWCAD + 2017 PRO