


Rozdzielacz: R3					
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)					
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705–775mm) z ryglem 750 mm					
G = 190,1 [kg/h]					
Δp min = 1,94 [kPa]					
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (Z) [l/min]	Δp (Z) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	3.06	52,6	0,60	0,15
2	Podłoga grzewcza	3.05_b	27,5	0,30	1,07
3	Podłoga grzewcza	3.05_a	13,6	0,00	1,71
4	Podłoga grzewcza	3.03	27,9	0,30	1,04
5	Podłoga grzewcza	3.02	36,4	0,60	1,03
6	Podłoga grzewcza	3.01	21,0	0,30	1,44
7	Podłoga grzewcza	3.04	11,1	0,00	1,73




POZIOM 3



LEGENDA:

- zasilanie
- - - powrót
- rozdzielacz
- projektowe obciążenie cieplne
- pętla ogrzewania podłogowego

UWAGA!
Dopuszcza się stosowanie urządzeń i rozwiązań zamiennych o parametrach równoważnych, nie gorszych niż projektowane.

Prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych		
	ARCHI PROJEKT BIURO PROJEKTOWE spółka cywilna 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 11 tel/fax: 014 611-62-98 www.archi-projekt.pl	
PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA SANITARNA		
Nazwa inwestycji	Przebudowa łaźni w oddziałach mieszkalnych I-V w Zakładzie Karnym w Tarnowie	
Lokalizacja	ul. Konarskiego 2, 33-100 Tarnów	
Tytuł rysunku	Rzut instalacji centralnego ogrzewania – POZIOM 3	
Projektant:	inż. ANDRZEJ DULIŃSKI Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej MAP/0206/POOS/09	
Sprawdzający:	mgr inż. MARCIN GŁÓD Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej MAP/0107/POOS/05	
Opracował:	inż. PATRYK GŁÓD	
Skala:	Data opracowania	Nr rys.
1:100	Sierpień 2024 r.	C.0-3
Opracowano na licencjonowanym programie ZWCAD + 2017 PRO		