

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lipno na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej SWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „**Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej**”

Pytanie:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące SWZ na " Zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej" 1. W przedmiarze w poz. 8 oraz na 11 stronie Projektu Technicznego pojawia się zapis informujący o konieczności wykonania podbudowy z betonu jamistego. Również na stronie 11 projektu pojawia się zapis "Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łata o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć). Te wymagania stosuje się również do podkładu elastycznego np. typu Conipur ET". Proszę o jednoznaczną odpowiedź jaką podbudowę należy przyjąć do wyceny ? - czy ma to być podbudowa z betonu jamistego; - czy może należy wykonać podbudowę typu ET 35mm Nadmieniam, że oba rozwiązania są przepuszczalne dla wody. Przy zastosowaniu podbudowy typu ET nie ma konieczności sezonowania jej powierzchni. Sezonowanie podbudowy z betonu jamistego musi trwać około 3 tygodni

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie podbudowy z betonu jamistego, zatem należy do wyceny przyjąć wykonanie podbudowy z betonu jamistego.