



Znak sprawy: W3.271.3.01.2020.RS

Somonino, dnia 14.04.2020r.

## *Pytania i odpowiedzi*

### **ZAINTERESOWANI**

*/ wszyscy /*

**Dotyczy:** „Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Somonino i Gminy Przywidz”

W związku z pytaniem Wykonawcy z dnia 14.04.2020r. Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania oraz przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach:

**Pytanie 1** Mając na uwadze unieważnienie ostatniego postępowanie oraz dopuszczenie modułów wyższej mocy prosimy o konkretne warunki doboru falowników w zależności od mocy instalacji. Należy się liczyć bowiem z tym, że ze względu na zmianę mocy modułów oraz brakiem konkretnych wymagań co do mocy minimalnej falownika Wykonawca nie ma możliwości odpowiednio wycenić przetargu.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający będzie wymagał doboru inwerterów zgodnie z SIWZ, STWIORB oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i odpowiednimi przepisami prawa. Zamawiający w STWIORB zwrócił uwagę na maksymalną moc wyjściową falownika/ów [VA], moc minimalną Wykonawca musi dobrać w zależności od parametrów oferowanych przez siebie paneli fotowoltaicznych.

**WÓJT**  
*mgr Marian Kowalewski*

