



PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Rzeszów  
Rejon Energetyczny Rzeszów  
35-065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 4  
tel.: 17 749 70 00

Rzeszów, dnia 18.01.2023 r  
RE1/2023/5/154754/5/RU/KD/2023

## PROTOKÓŁ 5/2024 z posiedzenia rady technicznej w sprawie uzgodnienia

**Projektu:** Budowa oświetlenia drogi gminnej (działka numer 1120) w miejscowości Woliczka; Gmina Świlcza.

Zakres podlegający uzgodnieniu:

- ❖ Przyłącz do zasilania projektowanej szafki oświetleniowej SzO-Woliczka 2/2 wraz z układem pomiarowym w miejscowości Woliczka.

Inwestor:

- Gmina Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza tel.17 86 70 100,

Projekt Techniczny projektował:

- Mgr inż. Kuś Michał, uprawnienia nr PDK/0249/PWOE/12,

Warunki techniczne na budowę nowego oświetlenia:

- 21-F1/WP/00285 z dnia 27-02-2023 r.

**Obecni:**

- |                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1) Łukasz Najda     | - przewodniczący                     |
| 2) Kazimierz Dworak | - członek                            |
| 3) Paweł Skiba      | - członek                            |
| 4) Andrzej Solon    | - członek [uzgadnia układ pomiarowy] |

Zakres podlegający uzgodnieniu:

- ❖ Budowa oświetlenia drogi gminnej (działka numer 1120) w miejscowości Woliczka; Gmina Świlcza.

**UWAGI do projektu:**

- 1) Należy przeprojektować schemat szafki oświetleniowej, aby zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. „Układy Pomiarowe Energii Elektrycznej” odległość dolnej krawędzi licznika energii elektrycznej od podłoża ziemi wynosiła 80 cm,
- 2) Należy nadać nazwę zaprojektowanej szafce oświetleniowej. Proponuje się nazwać ją: **Woliczka 2/2 WO**,
- 3) Proponuje zmienić numerację słupów, proponuje zmienić na 1/WO/ na [(1/WO/2/2) itd., przy czym, **2/2** – numer projektowanej szafki oświetleniowej Woliczka 2/2].

**PROJEKT UZGADNIA WARUNKOWO Z UWAGAMI**





**Informacje:**

- ⇒ Zaprojektowane oświetlenie pozostaje na majątku i w eksploatacji Inwestora, granicę stron ustala się na podstawach bezpiecznikowych w złączu kablowym wolnostojącym ZKS-2, stojącym na działce 1120 w miejscowości Bratkowice (złącze zasilane z sieci n/n, które z kolei jest zasilane ze stacji transformatorowej Woliczka 2), w kierunku instalacji odbiorcy,
- ⇒ Inwestor wybuduje powyższe urządzenia własnym kosztem i staraniem,

⇒ Projekt zostaje uzgodniony **tylko** pod względem sposobu zasilania przedmiotowego oświetlenia. Uzgodnienie nie obejmuje typów opraw i słupów oraz parametrów fotometrycznych oświetlenia budowanej ulicy (typ opraw i słupów w/g zaleceń Inwestora).

**Ważność uzgodnienia określa się do dnia: 18.01.2026 rok**

Podpisy:

1.  2.  3.  4. 

**WNIOSEK  
KOMISJI OCENY  
Prac Projektowych  
RE Rzeszów  
ZATWIERDZAM**

PG&E Dystrykt  
Oddział Rzeszów  
Rejon Energetyczny Rzeszów  
Z-ca Dyrektora  
Krzysztof Krupa

(pieczęć, podpis)