

Tuchola, dnia 23 sierpnia 2022 r.

ZP.271.2.8.2022.AS

**Strona internetowa
Zamawiającego**

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola”

W odpowiedzi na złożone pytanie do postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego pn.: „**Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz związanej z nią infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola**” na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytania z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie nr 1:

Czy jest możliwość zastąpienia elementów z akacji drewnem modrzewiowym?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie elementów z akacji drewnem modrzewiowym, z uwagi na to, że modrzew się „poci” żywicą. Zamawiający zgadza się natomiast na zastąpienie drewna akacjowego na inny gatunek drewna z drzewa liściastego, o nie gorszych parametrach twardości i trwałości.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Kowalski