



Minimalna grubość podsypki wynosi 0,15m.

Minimalna grubość ubitej zasypki wynosi
0,2m nad wierzchem rury.

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Upraw.	Data	Podpis	REMONT SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE UL. POEZJI - OSSOLIŃSKICH W GLIWICACH	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	03.2020			
				Rysunek Wymiary wykopu i ułożenie rur	Nr Rys. 4
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Adres obiektu Gliwice, ul. Poezji - Ossolińskich		Skala