

PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
„Żyrardów” Spółka z o.o.
96-300 Żyrardów, ul. Czysta nr 5
NIP 838-000-72-01, regon: 750086653
tel. 46 855-40-41, fax 46 855-32-80

Pieczętka

URZĄD MIASTA ŻYRARDÓWA
KANCELARIA OGÓLNA

Żyrardów, dn. 29.11.2019r.

Wpłynęło dnia: 2019-12-06
Nr akt: 2019-36466
Ilość załączników:
Podpis: *Myjwa*

TW.440.164.2019

Miasto Żyrardów

Pl. Jana Pawła II 1

96-300 Żyrardów

WARUNKI TECHNICZNE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.11.2019r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. w Żyrardowie stwierdza możliwość podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 13 (dz. 3462) w Żyrardowie.

Warunkiem dostawy wody i odbioru ścieków jest wybudowanie własnym kosztem i staraniem odbiorcy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

Doprowadzenie wody należy wykonać od istniejącego przewodu wodociągowego Ø 100 mm w ul. **Chopina**. Projektowane przyłącze wodociągowe wykonać z rur wodociągowych polietylenowych.

Odprowadzenie ścieków należy wykonać do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø 0,20 m w ul. **Chopina**. Projektowane przyłącze kanalizacyjne wykonać z rur kanalizacyjnych PCV.

Włączenie projektowanego przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy wykonać w istniejącej studzience rewizyjnej na przykanaliku.

Rzędne najbliższej studzienki rewizyjnej: -----
112,52

Data ważności warunków technicznych: **listopad 2021r.**

Verte