



I.dz. ZGK-GS/ 313 /2023

Cieszyn, dnia 18 kwietnia 2023 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie Sp. z o.o.**

KS PROJEKT S.C.

Katarzyna Świder, Sebastian Czauderna
ul. Partyzantów 44/5C
43-300 Bielsko - Biała

Dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Zajęczej, Lisiej i Kościelnej w Cieszynie.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 13 marca 2023 r. (otrzymane w dniu 15.03.2023 r. wraz z uzupełnieniem z dnia 13.04.2023 r.), w sprawie uzgodnienia trasy przebiegu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Zajęczej, Lisiej i Kościelnej w Cieszynie Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. informuje, co następuje.

Trasę projektowanej sieci sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przedstawioną na załączonym rysunku nr 1 pt.: „Projekt zagospodarowania terenu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków w rejonie ul. Zajęczej, Lisiej i Kościelnej w Cieszynie” opracowanym przez mgr inż. K. Świder, mgr inż. M. Czaudernę oraz mgr inż. S. Czaudernę w kwietniu 2023 r., uzgadnia się z następującymi uwagami.

1. Skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z podziemnym uzbrojeniem terenu należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Oddalenie poziome pomiędzy projektowaną kanalizacją sanitarną a gazociągami winno wynosić min 1,5m (licząc pomiędzy skrajniami przewodów i urządzeń kanalizacyjnych i gazowych). Zbliżenia na odległość poziomą mniejszą niż 1,5m, a także skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z gazociągami winny zostać zabezpieczone poprzez założenie rury ochronnej na gazociągu.
3. Zagłębienie wyprowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej na teren posesji Kościelna 76 winno pozwalać na grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych z ewentualnej przyszłej zabudowy zlokalizowanej na terenie działki 76/3 obręb 68.
4. W miejscu skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z gazociągami należy zbudować rurę ochronną.
5. Należy uzyskać zgody Właścicieli / Administratorów nieruchomości na przejście kanalizacją przez ich teren.
6. Normatywne oddalenie kanalizacji grawitacyjnej od zabudowy winno wynosić 4m (licząc pomiędzy skrajnią kanalizacji a linią rzutu ławy fundamentowej, linią zabudowy na podkładzie geodezyjnym). Trasa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Lisiej 10 została zaprojektowana w oddaleniu 1,5m - 2,0m od budynku. W przypadku braku możliwości odsunięcia projektowanej kanalizacji od zabudowy na wymaganą odległość, tut. Zakład zastrzega, że nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne szkody, dotyczące zarówno budynków jak i kanalizacji, które mogą wynikać na skutek zbyt bliskiego usytuowania kanalizacji względem zabudowy.

Dział Gospodarki Ściekami

✉ oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl

📍 Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

☎ +48 33 851 55 35

📍 ul. Słowicza 59
43-400 Cieszyn

🌐 www.zgk.cieszyn.pl

✉ zgk@zgk.cieszyn.pl

☎ +48 33 479 41 00


Wysokość kapitału zakładowego: 25 256 000 zł
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

NIP 548-260-67-54
REGON 241423780
KRS 0000347288

7. W ulicy Lisiej (dz. 20/71 obręb 68) przebiega kanalizacja nie pozostająca w eksploatacji naszej Spółki. W dokumentacji projektowej należy przewidzieć jej odpowiednie zabezpieczenie przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie robót związanych z realizacją sieci kanalizacji sanitarnej.


Do uzgodnienia w tutejszym Zakładzie należy przedłożyć kompletny projekt kanalizacji sanitarnej opracowany zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez naszą Spółkę pismem l.dz. ZGK-GS/31/55/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata.


Z up. Prezesa Zarządu
Kierownik
Działu Gospodarki Ściekami

mgr inż. Sylwia Rymorz

Załącznik: 1x Projekt zagospodarowania terenu
Otrzymują: 1x Adresat
1x ZGK w Cieszynie Sp. z o.o. – Dział GS kopia a/a



- POMP.** 
- koncepcja przebiegu sieci kan. san. Dz200mmPVC
 - - - koncepcja przebiegu przył. kan. san. Dz160mmPVC
 - koncepcja przebiegu sieci kan. san. tłocznej Dz63mm PE
 - proponowana lokalizacja przepompowni ścieków
 - - - strefa oddziaływania obiektu budowlanego
 - istniejąca kanalizacja
 - istniejące gazociągi
 - istniejący kabel energetyczny Nn
 - istniejący kabel telekomunikacyjny
 - istniejące wodociągi
 - - - sugerowany przebieg przyłącza przez właściciela

Załącznik do pisma l.dz. ZGK/65/313/2023
z dn. 18.04.2023r.

Objekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I POMPOWNIA ŚCIEKÓW W REJONIE UL. ZAJĘCZEJ, LISIEJ I KOŚCIELNEJ W CIESZYNIE		data:	kwiecień 2023 r.
Inwestor:	Gmina Cieszyń ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyń	Lokalizacja:	Cieszyń ul. Zajęcza, Lisia, Kościelna	skala: 1:500
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Etap projektu:	UZGODNIENIA	nr rysunku: 1
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI, URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WOD. - KAN				
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność		
Projektant:	mgr. inż. Katarzyna Świder	SLK/4131/PWOS/12		
Opracowujący	mgr. inż. Magdalena Czuderna			
Sprawdzający	mgr. inż. Sebastian Czuderna	SLK/7457/PWBS/18		