

Świętochłowice, 03 lipca 2020 r.

INZP.271.7.63.2020

**wszyscy uczestnicy postępowania  
ubiegający się o udzielenie zamówienia  
publicznego**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Termomodernizacja i remont budynku przedszkola z przebudową urządzeń budowlanych i budową elementów małej architektury” - etap II „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9”.**

#### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

##### **Pytanie nr 1**

Branża elektryczna. Proszę o informację czy centrala telefoniczna jest w zakresie, jeśli tak to proszę o podanie parametrów jakie musi spełniać lub założeń systemu tj. ilość linii wewnętrznych, ilość linii miejskich itd.

##### **Odpowiedź**

Z uwagi na zaprojektowane okablowanie strukturalne należy zastosować centrale VoIP. Ilość linii zewnętrznych – jedna, ilość linii wewnętrznych – do dziesięciu.

Zastępca przewodniczącego komisji przetargowej

  
Robert Kamiński