


ZWiK.0720.82.2022.JW



Tuchola, 30.06.2022r.

Gmina Tuchola
pl. Zamkowy 1
89 – 500 Tuchola

UZGODNIENIE ZWIK U82/2022

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.06.2022 (data wpływu 08.06.2022) dotyczące aktualizacji uzgodnień branżowych znak: L.dz.ZWIK U129/1349/2019 z 31.10.2019r. Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. przedłuża ważność uzgodnień branżowych z następującymi warunkami:

- podtrzymuje się uwagi zawarte w uzgodnieniu ZWIK U 129/1349/2019 z 31.10.2019;
- w pasie o szerokości około 1m na istniejących przewodach wodociagowych, energetycznych itp. nie lokalizować elementów trwale związanych z gruntem, składowisk oraz nasadzeń;
- przewody zasilające pompy głębinowe oraz przewody sygnalizacyjne do studni głębinowych i zbiorników retencyjnych przebiegające pod terenem inwestycji zabezpieczyć na całej długości rurami ochronnymi, dwudzielnymi typu AROT PS – prace wykonać pod nadzorem pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tucholi;
- miejsca skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą podziemną wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi gestorów tych sieci;
- nie wyklucza się istnienia w terenie sieci, dla których brak jest szczegółowych informacji;
- termin rozpoczęcia i zakończenia robót należy zgłosić z minimum 7 - dniowym wyprzedzeniem do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tucholi, ul. Warszawska 7;
- prace podlegają odbiorowi przez służby techniczne ZWiK w Tucholi;
- do odbioru należy dostarczyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;
- niniejsze uzgodnienie jest ważne dla stanu prawnego nieruchomości w chwili ich wydania;
- uzgodnienie traci ważność po upływie dwóch lat.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Stybaniewicz