

Witkowo, dnia 21.03.2023 r.

ITz.271.9.2023

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: Modernizację stacji uzdatniania wody i centralnej przepompowni ścieków w Witkowie

1. Z uwagi, iż zamówienie publiczne współfinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, prosimy o wskazanie:
 - 1) Na jaki okres uzyskali Państwo wstępną promesę?
 - 2) W jakiej wysokości Zamawiający uzyskał promesę?

Odp.

- 1) Zgodnie z zapisami wstępnej promesy NR Edycja2/2021/497/PolskiLad: „wstępna promesa jest ważna przez cały okres postępowania zakupowego do daty rozstrzygnięcia tego postępowania.”
- 2) Informacje są dostępne na stronie internetowej:
<https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-ii-naboru>

2. Prosimy o udostępnienie dokumentu wstępnej promesy, którą Państwo uzyskali dla tego zamówienia publicznego.

Odp. Skan promesy w załączeniu.

3. W związku z zapisami projektowanych postanowień umowy Wykonawca wnosi o potwierdzenie iż inspektor nadzoru inwestorskiego /Zamawiający zaakceptuje przedłożony przez Wykonawcę wniosek o zatwierdzenie materiałów i urządzeń w terminie 7 dni od daty otrzymania (także w okresie projektowania, pod warunkiem iż w projekcie dane urządzenia zostaną wskazane).

Odp. Na wnioski złożone prawidłowo, Wykonawca otrzyma odpowiedź w terminie 7 dni.

4. Z przedmiotu zamówienia wyłączono roboty związane z modernizacją studni głębinowych ale w opisie branży AKPiA pozostały wytyczne do opomiarowania/wizualizacji ujęć wody. Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje również robót z branży elektrycznej i AKPiA na ujęciach wody.

Odp. Potwierdzam, zakres robót nie obejmuje prac na ujęciu.

5. W PFU dotyczącym SUW jest zapis: „Na etapie projektowania należy przewidzieć konieczność zwiększenia mocy zamówionej (jeśli wystąpi taka konieczność) na potrzeby bezawaryjnego zasilenia projektowanej technologii SUW.” Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje ewentualnych robót

związanych ze zwiększeniem mocy zapotrzebowanej takich jak wymiana transformatora, złącza kablowo-pomiarowego lub ułożenie nowych kabli zasilających WLZ.

Odp. Potwierdzam, zakres prac nie obejmuje ingerencji w transformator i urządzenia towarzyszące.

6. Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje wykonania/modernizacji układu kompensacji mocy biernej na obiektach SUW i przepompowni.

Odp. Potwierdzam, zakres prac nie obejmuje modernizacji układu kompensacji mocy biernej.

7. Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje robót remontowych pomieszczenia sterowni po demontażu istniejących tablic i pulpitów sterowniczych.

Odp. Istniejące tablice i pulpity sterownicze nie zostały przewidziane do demontażu (należy je pozostawić jako czynne). Nie ma zatem prac remontowych z tym związanych.

8. W PFU dotyczącym SUW są zapisy, że w ramach zadania należy zaprojektować i wykonać nową instalację uziemiającą i odgromową dla zbiorników wody czystej oraz budynku SUW. W celu zmniejszenia kosztów inwestycji wnioskujemy o wyłączenie tego zakresu prac z przedmiotu zamówienia.

Odp. Zezwalam na wyłączenie wskazanego zakresu prac z przedmiotu zamówienia.