



wypust 20cm do ewentualnych uziomów pionowych



Uwagi:

1. Uziom fundamentowy wykonać taśmą stalową ocynkowaną FeZn 30x4 mm ułożoną w warstwie podbetonu.
2. Sposób ułożenia taśmy pokazano rysunku.
3. Odejście do GSU wykonać taśmą stalową ocynkowaną FeZn 25x4 mm pozostawiając naddatek 1,50 m ponad poziom terenu.
4. Połączenia taśm wykonać jako spawane na zakład minimum 50 mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym lakierem asfaltowym.

		"PROJECT STUDIO" NADZOROWANIE PROJEKTOWANIE OBSŁUGA INWESTYCJI UL. CYSTERSKA 6/13 62-100 WĄGROWIEC	
GINA WĄGROWIEC ADRES: UL. CYSTERSKA 22 62-100 WĄGROWIEC		INWESTOR	
BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ W KAMIENICY ADRES: KAMIENICA 22A GMINA WĄGROWIEC DZ. NR EWID. 116			
PROJEKT		DATA	
TEMAT RYSUNKU			
1:100		30.06.2020	
mgr inż. KRZYSZTOF LARSKI		UP.R. BUD. WKP/0148/PW/OE/07	
INSTAL. ELEKTRYCZNE		E-3	
BRANŻA		STRONA	