



F		T		T		F	
Dział odp. EL KIBORT Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul. Krótka 2		Kierownik techniczny Adam Kibort		Rodzaj dokumentu Proj. Budowlany		Tytuł zadania: PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ PRZECIWPÓŻAROWEJ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
		Wykonał mgr inż. Adam Kibort nr upr. POM/0009/PWOE/12		Tytuł Schemat zasilania budynku		Adres: SZTUM, UL. MIKOŁAJA REJA Nr 15 dz. Nr 440/1 j.ewid. Sztum [221605_4], obr. 2 - Sztum	
		Zatwierdził mgr inż. Marcin Kacprzak nr upr. POM/0207/POOE/10				Zmiana --	
						Data 2021-07	
						Arkusze E-5	
1		2		3		4	
5		6		7		A3	
Nazwa obwodu		Zabezpieczenie		Moc zasil. (dł.)		Numer obwodu	
Lokalizacja		Przewód		Przekrój		Długość	
przyłącze kablowe ze złącza kablowego		RBK00 gF 80A		-		ZKPPOŻ-1	
kier. Złącze kablowe ZK-22		YAKXS 4x35 mm²		-		-	
Przysisk PPOŻ1 wyłącznika prądu		R303 gG 6A		0,1		ZKPPOŻ-1/01	
pom. 0/15		NHXH		3x2,5mm²		-	
Licznik energii elektrycznej trójfazowy		Z-TS303 63A		-		ZKPPOŻ-1/02	
Szkoła skrzydło C		4x LgY		10mm²		-	
Wewnętrzna linia zasilająca		FRX 303 100A		-		ZKPPOŻ-1/1	
kier. RGC - budynek C		YKY2o		5x16mm²		-	
Centala oddymiania klatki schodowej		R301 gG DO 16A		-		ZKPPOŻ-1/2	
COD II piętro klatka schodowa pom. 3/7		NHXH		3x2,5mm²		-	
Rezerwa		R301 gG		-		-	
-		-		-		-	
Licznik energii elektrycznej trójfazowy		Z-TS403 25A		-		ZKPPOŻ-1/03	
Szkoła skrzydło C- mieszkanie		4x LgY		10mm²		-	
Licznik energii elektrycznej trójfazowy		FRX303 100A		-		ZKPPOŻ-1/3	
Mieszkanie		YKY2o		5x6mm²		-	
Przysisk PPOŻ3 wyłącznika prądu		R303 gG 6A		0,1		-	
pom. 1/1		NHXH		3x2,5mm²		-	
przyłącze kablowe ze złącza kablowego		RBK00 gF 63A		-		ZKPPOŻ-2	
kier. Złącze kablowe ZK-21		YAKXS 4x35 mm²		-		-	
Przysisk PPOŻ2 wyłącznika prądu		R303 gG 6A		0,1		ZKPPOŻ-2/01	
pom. 1/1		NHXH		3x2,5mm²		-	
Licznik energii elektrycznej trójfazowy		Z-TS303 63A		-		ZKPPOŻ-2/02	
Szkoła skrzydło B		5xLGY 25mm²		5xLGY 25mm²		-	
Wewnętrzna linia zasilająca		FRX 303 100A		-		ZKPPOŻ-2/1	
kier. RGB - budynek B		YKY2o		5x16mm²		-	
Hydrofor PPOŻ		R303 gG DO 25A		-		ZKPPOŻ-2/2	
Pomieszczenie 0/9		NHXH		5x6mm²		-	
Rezerwa		R301 gG		-		-	
:		-		:		-	