

UZGODNIENIE z dnia: *20-07-2021r* nr *486/M/21*
w ZAKRESIE ZGODNOŚCI z WARUNKAMI PRZYŁĄCZENIA
Nr *PPE 1).590243824002768541, 2).590243824003169330, 3).590243824002685008* z dnia
projektowanego układu pomiarowo-rozliczeniowego
dotyczącego obiektu: *szkoła, mieszkanie Sztum ul Reja 15, 15A*
1).moc przyłączeniowa 12,5 kW zab. przedlicznikowe 3x25A,
2).moc przyłączeniowa/umowna 60/40 kW zab.przedlicznikowe 3x63A, 3). moc przyłączeniowa 30 kW zab. przedlicznikowe 3x63A dz nr 440/1
UWAGI: *Szafki licznikowe wykonane z materiału nie ekranującego transmisję danych pomiarowych, wyposażone w okienka odczytowe lub w zamknięcia na klucz energetyczny, zlokalizowane na zewnątrz obiektu przy ZK 21 i 22.*

Uzgodnił:

Ważność uzgodnienia ustala się
na 1 rok od daty uzgodnienia

Grzegorz N...

Numer obwodu		ZKPPOŻ-1	ZKPPOŻ-1/01		ZKPPOŻ-1/02						ZKPPOŻ-1/3				ZKPPOŻ-2		ZKPPOŻ-2/01		ZKPPOŻ-2/02		ZKPPOŻ-2/1		ZKPPOŻ-2/2			
Długość		-	-		-						-		-		-		-		-		-		-		-	
Moc zainst.(obl.)		-	0,1		-						-		0,1		-		0,1		-		-		-		-	
Przekrój			3x2,5mm^2		10mm^2						5x6mm^2		3x2,5mm^2				3x2,5mm^2		5x4,GY 25mm^2		5x16mm^2		5x6mm^2			
Zabezpieczenie		RBK00 gF 80A	R303 gG 6A		Z-TS63/3 63A						FRX303 100A		R303 gG 6A		RBK00 gF 63A		R303 gG 6A		Z-TS63/3 63A		FRX 303 100A		R303 gG DO 25A			
Przewód		YAKXS 4x35 mm^2	NHXH		4x LgY						YKY2o		NHXH		YAKXS 4x35 mm^2		NHXH		5xLGY 25mm^2		YKY2o		NHXH			
Nazwa obwodu		przyłącze kablowe ze złącza kablowego	Przycisk PPOŻ1 wyłącznika prądu		Licznik energii elektrycznej trójfazowy						Licznik energii elektrycznej jednofazowy		Przycisk PPOŻ3 wyłącznika prądu		przyłącze kablowe ze złącza kablowego		Przycisk PPOŻ2 wyłącznika prądu		Licznik energii elektrycznej trójfazowy		Wewnętrzna linia zasilająca		Hydrofor PPOŻ			
Lokalizacja		kier. Złącze kablowe ZK-22	pom. 0/15		Szkoła skrzydło C		Wewnętrzna lini	kier. RGB - budyn	Centala oddymi	COD II piętro Hal	Rezerwa	-	Mieszkanie		kier. Złącze kablowe ZK-21		pom. 1/1		Szkoła skrzydło B		kier. RGB - budynek B		Pomszczenia 0/9		Rezerwa	-

Dział odp. EL KIBORT Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul. Krótka 2	Kierownik techniczny Adam Kibort	Rodzaj dokumentu Proj. Budowlany	Tytuł zadania: PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	Wykonał mgr inż. Adam Kibort nr upr . POM/0009/PWOE/12	Tytuł Schemat zasilania budynku	Adres: SZTUM, UL. MIKOŁAJA REJA Nr 15 dz. Nr 440/1 j.ewid. Sztum [221605_4], obr. 2 - Sztum
	Zatwierdził mgr inż. Marcin Kacprzak nr upr . POM/0207/POOE/10		Zmiana: -- / Data: 2021-07 / Arkusz: E-5

mgr inż. Adam Kibort
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr upr. POM/0009/PWOE/12

A3