

Gmina Hażlach
ul. Główna 57
43-419 Hażlach

Hażlach, dnia 15.11.2023 r.

GK.271.16.2023.K

Do wszystkich
uczestników postępowania

Zapytanie i odpowiedź 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w oparciu o art. 275 pkt 2) ustawy Pzp zadania pn.: „Przebudowa ogólnodostępnego boiska w Hażlachu – budowa trybun”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (tj.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy:

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na wykonanie trybun proszę o doprecyzowanie informacji na temat konstrukcji nośnej trybun tzn. z jakich profili stalowych powinna być wykonana, grubość ścianki jak również z jakich profili winny być wykonane barierki i konstrukcja zadaszenia. W dokumentacji projektowej jak również w SIWZ brak powyższych danych. Dokumentacja projektowa mówi o rurach stalowych a SIWZ o profilach zamkniętych

Odpowiedź:

Konstrukcja winna być wykonana z profili stalowych zamkniętych, cynkowanych ogniowo o wymiarach 40 mm x 40 mm - grubość ścianki min. 3 mm.