

Dotyczy postępowania
„Wymiana wykładziny podłogowej”
Znak sprawy: ZP/75/ZCO/2024

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Działając zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ.

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia następująco:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wymiana wykładziny podłogowej na Bloku Operacyjnym Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej”.

Obecny zapis

2. Zakup i wymiana trzech skrzydeł drzwi (szerokość skrzydła 110 cm) wraz z renowacją ościeżnic.

Wymagania dla skrzydła drzwiowego:

- a) wykonane w technologii warstwowej składającej się z jednolitej, odpornej na uderzenie specjalnej płyty wiórowej klasy E1 o grubości min 35 mm licowanej stalą chromowo-niklową materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 lub lakierowanej proszkowo kolorem z palety RAL,
- b) skrzydło powinno być wykonane bez jakichkolwiek połączeń na frontowej stronie drzwi,
- c) na powierzchni czołowej skrzydła powinien być zamontowany gumowy profil uszczelniający dociskany do zewnętrznej części ościeżnicy, który jednocześnie amortyzuje zamykane drzwi.

Dodatkowo malowanie obecnych ościeżnic, ewentualna wymiana zawiasów, montaż odbojnicy w miejscu uderowym, dostawa i montaż nowych klamek.

Zmiana zapisu na poniższy:

2 Zakup i wymiana trzech skrzydeł drzwi (szerokość skrzydła 110 cm) wraz z renowacją ościeżnic.

Wymagania dla skrzydła drzwiowego:

- b) wykonane w technologii warstwowej składającej się z jednolitej, odpornej na uderzenie specjalnej płyty wiórowej o grubości min 35 mm,
- b) skrzydło powinno być wykonane bez jakichkolwiek połączeń na frontowej stronie drzwi,
- c) na powierzchni czołowej skrzydła powinien być zamontowany gumowy profil uszczelniający dociskany do zewnętrznej części ościeżnicy, który jednocześnie amortyzuje zamykane drzwi.

Dodatkowo malowanie obecnych ościeżnic, ewentualna wymiana zawiasów, montaż odbojnicy w miejscu uderowym, dostawa i montaż nowych klamek.

Treść modyfikacji stanowi integralną część SWZ.

.....
Kierownik Zamawiającego
Dyrektor Marzena Kula