

PROTOKÓŁ Nr 20/2023
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Temat:

uzgodnienie projektu wykonawczego pt : „Budowa linii oświetlenia ulicznego nN 0,4kV przy drodze gminnej dz. nr 724/4 w miejscowości Gnojnica”.

Inwestor :

GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

Jednostka projektująca/projektant:

Zakład Usługowo - Remontowy „ELMIX” Sp. z o.o.

mgr inż. Piotr Przywara, uprawnienia budowlane: PDK/0010/PWOE/15

Skład Komisji:

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Tomasz Patynek | - przewodniczący |
| 2. Paweł Świątek | - członek |
| 3. Wiesław Siembab | - członek |

Zakres podlegający uzgodnieniu:

budowa napowietrznego oświetlenia drogowego

Uwagi do projektu:

1. Zachować odległości projektowanej linii oświetlenia wymagane normą PN-E-05100 od istniejącego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. 669/1.
2. Wybudowane urządzenia oświetlenia pozostaną na majątku i eksploatacji odbiorcy.

Wniosek Komisji:


uzgodnić przedłożony projekt w zakresie zgodności z warunkami technicznymi – 22-F2/S/04618 z dnia 10.05.2022. - pod warunkiem spełnienia w/w uwag

Ważność uzgodnienia określa się do dnia: **2025-02-24**

Podpisy Komisji:

1.
2.
3.

Zatwierdzam wniosek Komisji:

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Mielec

Z-ca Dyrektora
Piotr Bogacz

Ropczyce, 06-04-2023

dot. uzgodnienia PGE Dystrybucja S.A. protokół nr 20/2023 z dnia 24-02-2023.

1. Zachowano odległość projektowanej linii oświetlenia wymaganą normą PN-E-05100 od istniejącego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 669/1. Odległość od trudno dostępnej części budynku wynosi 3,2m.
2. W projekcie znajduje się zapis : „Wybudowane urządzenia oświetlenia pozostają na majątku i eksploatacji odbiorcy”.

mgr inż. Piotr Przywara
uprawniony do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr upr. PDK/0010/PWQE/15