



RO.271.38.2023

Zblewo, 24.01.2024 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej przy Jeziorze Borzechowskim Wielkim w miejscowości Radziejewo**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2023/BZP 00576447/01 z dnia 2023-12-28)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

Pytania:

29. Czy Zamawiający dopuszcza na kolektorach głównych zaprojektowanie i wybudowanie studni rewizyjnych tworzywowych $\varnothing 1000$?

30. Czy Zamawiający dopuszcza na kolektorach głównych zaprojektowanie i wybudowanie studni rewizyjnych tworzywowych $\varnothing 425$?

32. Prosimy o podanie maksymalnej ilości przepompowni ścieków/tłoczni jaką Zamawiający przewiduje do wybudowania dla przedmiotowej inwestycji.

36. Prosimy o udostępnienie na stronie postępowania map w wersji elektronicznej (.dwg, .dxf) z propozycją trasy sieci kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej i wodociągowej.

37. Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres przedmiotowej inwestycji ?

Odpowiedzi:

Ad.29 Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i zastosowanie studni rewizyjnych tworzywowych $\varnothing 1000$ na kolektorach głównych


Ad.30. Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i zastosowanie studni rewizyjnych tworzywowych $\varnothing 425$ na kolektorach głównych

Ad.32. Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, w którym przewidziano do wybudowania maksymalnie dwie przepompownie ścieków

Ad.36. Zamawiający nie jest w posiadaniu mapy w wersji elektronicznej (wektorowej) z propozycją tras sieci wod-kan

Ad.37. Sporządzenie opinii geotechnicznej jest obowiązkiem Wykonawcy/Projektanta na etapie opracowania projektu budowlanego. Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera niezbędne przekroje geotechniczne wraz z kartami dokumentacyjnymi otworów 1-5 w celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych w obszarze planowanej inwestycji.

Z poważaniem


Z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY
Daniel Szprek