RZUT 1 PIĘTRA
SKALA 1:100

OZNACZENIA

- GNIAZDO WTYKOWE P/T 1-FAZ 2P+Z POJEDYNCZE
- GNIAZDO WTYKOWE P/T 1-FAZ 2x2P+Z PODWÓJNE NIE ODWRACAJĄCE FAZY
- GNIAZDO WTYKOWE P/T 1-FAZ 2P+Z Z POKRYWĄ IP44
- GNIAZDO WTYKOWE P/T 1-FAZ 2x2P+Z Z POKRYWĄ IP44
- GNIAZDO TRÓJFAZOWE n/t 3P+N+PE Z ROZŁĄCZNIKIEM 0-1 IP54
- GNIAZDO WTYKOWE N/T lub P/T 1-FAZ n-krotne - wchodzące w skład punktu PEL
- DZWONEK SZKOLNY 230 V AC DNS-212D Zamel
- EW-1 STEROWNIK DZWONKA SZKOLNEGO EW-1 ZAMEL (elektronlczny woźny)
- TRASY KABLOWE INSTALACJI SIŁY
- GNIAZDO WTYKOWE N/T lub P/T1-FAZ DATA z kluczem n-krotne - wchodzące w skład punktu PEL
- TRASY KABLOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DEDYKOWANEJ DATA
- Korytko kablowe

UWAGI

1.STOSOWAĆ ZINTEGROWANY OSPRZĘT (MODUŁ+RAMKA N-KROTNA) O JEDNOLITEJ LINII WZORNICZEJ DLA WSZYSTKICH INSTALACJI NP. POLO OPTIMA , SIMON,LEGRAND
2.DLA OSPRZĘTU WBUDOWANEGO W MEBLE LUB MONTOWANEGO NATYNKOWO STOSOWAĆ ADAPTORY NATYNKOWE
3.OKABLOWANIE UKŁADAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH , W RURACH ELEKTROINSTALACYJNYCH P/T, LISTWACH LE
4.W POMIESZCZENIACH ZAWILGOCONYCH STOSOWAĆ OSPRZĘT IP44
5.WYSOKOŚĆ MONTAŻU GNIAZD WTYKOWYCH OD POSADZKI WG. STANDARDÓW INWESTORA O ILE NIE OKREŚLONO INACZEJ W DYSPOZYCJI RYSUNKOWEJ
6. R.../NUMER - NUMER ROZDZIELNICY/NUMER OBWODU PROJEKTOWANEGO



gabloty
h od podłogi = 120 cm
h witryny = 130 cm
wszystkie 4 witryny jednakowe

Aktualizacja maj 2021 dla - 1 etap

Rev.Nr	REVISION – OPIS , UWAGI	DATA	PODPIS
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

BIURO AUTORSKIE:	ELPRO
	ELPRO UL.WODNA 4/7 PRZEMYŚL tel/fax(016) 675 15 48
OBIEKT:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA w PRZEMYŚLU
ADRES:	37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 7 dz.nr.
STADIUM :	PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY
SKALA:	1:100
PROJEKTANT:	mgr inż WIESŁAW WALAT upr.UAN/III/7342/49/96
SPRAWDZIŁ:	inż. Tadeusz Krawczyk upr.4376,UAN/VII/8386/74/85

NAZWA TEMATU	Przebudowa i remont instalacji elektrycznej , budowa okablowania strukturalnego wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr.5 przy ul.Konarskiego 7 w Przemyślu
INWESTOR:	GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL 37-700 Przemyśl, ul. Rynek 1
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA Index E
PROJEKT:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE , OKABLOWANIE STRUKTURALNE
NAZWA RYSUNKU	Plan instal. siły, gn. data i połączeń wyrównawczych- 1 piętro
DATA : 05.2021	PODPIS :
RYS NR : E-22	
DATA : 05.2021	PODPIS : ork_ rysunek6w

WYKONANE W CZASIE REMONTU
elektryczne