

Rodzaj podłączenia urządzenia																
Moc w kW Ilość Prąd w A	– – –	– – –	– – –	2,5 – –	2,5 – –	2,5 – –	2,5 – –	2,5 – –	0,7 – –	0,9 – –	0,6 – –	– – –	– – –	0,2 – –	0,2 – –	– – –	– – –	– – –
Instalacja / Oznczenie Nazwa pomieszczenia Kondygnacja/nr pomieszcz.	– – –	– – –	– – –	GN. DATA W PUNKCIE PEL POM:0/1,2,11,4,12, PIWNICE	GN. 1-FAZ W PUKCIE PEL POM:0/1,2,11,4,12, PIWNICE	GN WTYKOWE 1-FAZ SZATNIE:0/12,11,3,2 KOR.0/1,4,4A PIWNICE	GN WTYKOWE 1-FAZ KOR. 0/4,6B,6A,6 PIWNICE	GN WTYKOWE 1-FAZ MAG. 0/13,8,7,9,10 PIWNICE	OŚWIETLENIE POM.0/12,11,2,1,3,4A PIWNICE	OŚWIETLENIE MAG.0/6B,6A,6,7,8,9,10,13 PIWNICE	OŚWIETLENIE KORYTARZ 0/4 PIWNICE	– – –	– – –	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE WEJŚCIA DO BUDYNKU OBWÓD 1	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE WEJŚCIA DO BUDYNKU OBWÓD 2	– – –	– – –	– – –

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TNS

PBM-02 Przekaźnik bistabilny +kompensator 412439

NAZWA TEMATU: Przebudowa i remont instalacji elektrycznej , budowa okablowania strukturalnego wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr.5 przy ul.Konarskiego 7 w Przemyślu

INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL 37-700 Przemyśl, ul. Rynek 1

BRANŻA: ELEKTRYCZNA Index E

BIURO AUTORSKIE: ELPRO
ELPRO UL.WODNA 4/7 PRZEMYŚL tel/fax:(016) 675 15 48

OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA w PRZEMYŚLU
ADRES: 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 7 dz.nr. 1044 obr. 207

STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY SKALA: –

PROJEKTANT: mgr inż WIESŁAW WALAT upr.UAN/III/7342/49/96

SPRAWDZIŁ: inż. Tadeusz Krawczyk upr.4376,UAN/VII/8386/74/85

PROJEKT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE , OKABLOWANIE STRUKTURALNE

NAZWA RYSUNKU: Schemat rozdzielni R-01 korytarz 0/4-piwnice

DATA : 02.2022 PODPIS :

DATA : 02.2022 PODPIS :

RYS NR : E-06

ark__ rysunk6w