

Aktualizacja 02.2022

Instalacja / Oznczenie Nazwa pomieszczenia Kondygnacja/nr pomieszcz.	Moc w kW Ilość Prąd w A	Rodzaj podłączenia urządzenia
GN WTYKOWE 1-FAZ KLASY 3/ 4, 3 2 PIĘTRO	2,5 – –	YDY3x2,5 RKLG16 p/t
GN WTYKOWE 1-FAZ KORYTARZ 3/17-OBW. 1 2 PIĘTRO	2,5 – –	YDY3x2,5 RKLG16 p/t
GN WTYKOWE 1-FAZ KORYTARZ 3/17-OBW. 2 2 PIĘTRO	2,5 – –	YDY3x2,5 RKLG16 p/t
OŚWIETLENIE POM: 3/1,2,16,15,14,13,12,GABL 2 PIĘTRO	1,0 – –	YDY3x1,5 RKLG16 p/t
OŚWIETLENIE POM: 3/11,10,9,8,7,GABL 2 PIĘTRO	1,0 – –	YDY3x1,5 RKLG16 p/t
OŚWIETLENIE POM: 3/6,5,4,3,GABL 2 PIĘTRO	1,0 – –	YDY3x1,5 RKLG16 p/t
OŚWIETLENIE STRYCH 4/1 PODDASZE	0,8 – –	YDY3x1,5 RKLG16 p/t
OŚWIETLENIE KORYTARZ KORYTARZ 3/17 2 PIĘTRO	0,6 – –	YDY4x1,5 RKLG16 p/t
	– – –	YDY2x1,5 RKLG13 p/t
	– – –	YDY2x1,5 RKLG16 p/t
	– – –	
MAGISTRALA DALI Z3/1 POM: 3/16,14,11,9,8,7 2 PIĘTRO	– – –	
	– – –	
	– – –	
MAGISTRALA DALI Z3/2 POM: 3/6,5,4,3,1,2 2 PIĘTRO	– – –	
	– – –	
	– – –	

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TNS

NAZWA TEMATU: *Przebudowa i remont instalacji elektrycznej , budowa okablowania strukturalnego wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr.5 przy ul.Konarskiego 7 w Przemyślu*

INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL 37-700 Przemyśl, ul. Rynek 1

BRANŻA: ELEKTRYCZNA Index E

BIURO AUTORSKIE: ELPRO — UL.WODNA 4/7 PRZEMYŚL — tel/fax:(016) 675 15 48

OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA w PRZEMYŚLU

ADRES: 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 7 dz.nr. 1044 obr. 207

STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY — SKALA: –

PROJEKTANT: mgr inż WIESŁAW WALAT upr.UAN/III/7342/49/96

SPRAWDZIŁ: inż. Tadeusz Krawczyk upr.4376,UAN/VII/8386/74/85

PROJEKT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE , OKABLOWANIE STRUKTURALNE

NAZWA RYSUNKU: Schemat rozdzielni R-31 korytarz 3/17- 2 piętro

DATA : 02.2022 PODPIS : — RYS NR : E-13

DATA : 02.2022 PODPIS : — ark. 2/2 rysunków