

Rodzaj podłączenia urządzenia																	
Moc w kW / Ilość / Prąd w A	– – –	– – –	– – –	0,3 – –	2,5 – –	2,5 – –	2,5 – –	2,5 – –	2,5 – –	2,5 – –	2,5 – –	2,5 – –	2,5 – –	2,5 – –	2,5 – –	0,6 – –	– – –	– – –	– – –
Instalacja / Oznczenie Nazwa pomieszczenia Kondygnacja/nr pomieszcz.	– – –	– – –	– – –	STEROWNIK DZWONKA EW-1 SEKRETARIAT 1/16 PARTER	GN WTYKOWE 1-FAZ SEKRETARIAT 1/16 PARTER	GN WTYKOWE 1-FAZ KSIĘGOWOŚĆ 1/15 PARTER	GN WTYKOWE 1-FAZ DYREKTOR 1/17 PARTER	GN WTYKOWE 1-FAZ GAB. LEKARSKI 1/18 PARTER	GN. DATA W PUNKCIE PEL SEKRETARIAT 1/16 PARTER	GN. 1-FAZ W PUKCIE PEL SEKRETARIAT 1/16 PARTER	GN. DATA W PUNKCIE PEL KSIĘGOWOŚĆ 1/15 PARTER	GN. 1-FAZ W PUKCIE PEL KSIĘGOWOŚĆ 1/15 PARTER	GN. DATA W PUNKCIE PEL DYR. 1/17,GAB.LEK. 1/18 PARTER	GN. 1-FAZ W PUKCIE PEL DYR. 1/17,GAB.LEK. 1/18 PARTER	OŚWIETLENIE POM: 1/15,16,17,18, PARTER	– – –	– – –	– – –

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TNS

PBM-02 Przekaźnik bistabilny +kompensator 412439

NAZWA TEMATU: **Przebudowa i remont instalacji elektrycznej , budowa okablowania strukturalnego wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr.5 przy ul.Konarskiego 7 w Przemyślu**

INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL 37-700 Przemyśl, ul. Rynek 1

BRANŻA: ELEKTRYCZNA Index E

BIURO AUTORSKIE: ELPRO
ELPRO UL.WODNA 4/7 PRZEMYŚL
tel/fax:(016) 675 15 48

OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA w PRZEMYŚLU
ADRES: 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 7 dz.nr. 1044 obr. 207

STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA: –

PROJEKTANT: mgr inż WIESŁAW WALAT upr.UAN/III/7342/49/96

SPRAWDZIŁ: inż. Tadeusz Krawczyk upr.4376,UAN/VII/8386/74/85

PROJEKT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE , OKABLOWANIE STRUKTURALNE

NAZWA RYSUNKU: Schemat rozdzielni R-12 sekretariat 1/16-parter

DATA : 02.2022 PODPIS :

DATA : 02.2022 PODPIS :

RYS NR : E-09

ark__ rysunków