

Instalacja / Oznczenie Nazwa pomieszczenia Kondygnacja/nr pomieszcz.	Moc w kW Ilość Prąd w A	Rodzaj podłączenia urządzenia
- - -	- - -	-
- - -	- - -	-
- - -	- - -	-
GN WTYKOWE 1-FAZ(susz) WC; 1/1 , 1/2 PARTER	2,5 - -	-
GN WTYKOWE 1-FAZ(susz) WC 1/11 , 1/12 PARTER	2,5 - -	-
GN WTYKOWE 1-FAZ S. INFORM 1/21 ,ŚW.1/19,20 PARTER	2,5 - -	-
GN. DATA W PUNKCIE PEL ŚWIETLICA 1/20 PARTER	2,5 - -	-
GN. 1-FAZ W PUKCIE PEL ŚWIETLICA 1/20 PARTER	2,5 - -	-
GN. DATA W PUNKCIE PEL ŚWIETLICA 1/19 PARTER	2,5 - -	-
GN. 1-FAZ W PUKCIE PEL ŚWIETLICA 1/19 PARTER	2,5 - -	-
GN. DATA W PUNKCIE PEL BIBLIOT 1/13,14 PARTER	2,5 - -	-
GN. 1-FAZ W PUKCIE PEL BIBLIOT 1/13,14 PARTER	2,5 - -	-
GN WTYKOWE 1-FAZ BIBLIOT 1/13,14 WC 1/13A PARTER	2,5 - -	-
GN. DATA W PUNKCIE PEL CZYTELNIA 1/10 PARTER	2,5 - -	-
GN. 1-FAZ W PUKCIE PEL CZYTELNIA 1/10 PARTER	2,5 - -	-
GN WTYKOWE 1-FAZ CZYTELNIA 1/10 PARTER	2,5 - -	-
GN. DATA W PUNKCIE PEL ŚWIETLICA 1/4 PARTER	2,5 - -	-
GN. 1-FAZ W PUKCIE PEL ŚWIETLICA 1/4 PARTER	2,5 - -	-

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TNS

PBM-02 Przekaźnik bistabilny +kompensator 412439

NAZWA TEMATU: **Przebudowa i remont instalacji elektrycznej , budowa okablowania strukturalnego wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr.5 przy ul.Konarskiego 7 w Przemyślu**

INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL 37-700 Przemyśl, ul. Rynek 1

BRANŻA: ELEKTRYCZNA Index E

BIURO AUTORSKIE: ELPRO
ELPRO UL.WODNA 4/7 PRZEMYŚL tel/fax:(016) 675 15 48

OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA w PRZEMYŚLU

ADRES: 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 7 dz.nr. 1044 obr. 207

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY | SKALA: –

PROJEKTANT: mgr inż WIESŁAW WALAT upr.UAN/III/7342/49/96

SPRAWDZIŁ: inż. Tadeusz Krawczyk upr.4376,UAN/VII/8386/74/85

PROJEKT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE , OKABLOWANIE STRUKTURALNE

NAZWA RYSUNKU: Schemat rozdzielni R-13 korytarz 1/22 - parter

DATA : 12.2016 PODPIS : RYS NR : E-10

DATA : 12.2016 PODPIS : ark. 1 / 2 rysunków