

Rodzaj podłączenia urządzenia																	
Moc w kW Ilość Prąd w A	- - -	- - -	- - -	2,5 - -	2,5 - -	2,5 - -	2,5 - -	2,5 - -	2,5 - -	2,5 - -	2,5 - -	2,5 - -	2,5 - -	2,5 - -	2,5 - -	2,5 - -	2,5 - -
Instalacja / Oznczenie Nazwa pomieszczenia Kondygnacja/nr pomieszcz.	- - -	- - -	- - -	GN WTYKOWE 1-FAZ(susz) WC 3/1 , 3/2 2 PIĘTRO	GN WTYKOWE 1-FAZ(susz) WC 3/7 , 3/8 2 PIĘTRO	GN. DATA W PUNKCIE PEL KL. 3/16,15,14, LOG. 3/13 2 PIĘTRO	GN. 1-FAZ W PUKCIE PEL KL. 3/16,15,14, LOG. 3/13 2 PIĘTRO	GN WTYKOWE 1-FAZ KL. 3/16,15,14, LOG. 3/13 2 PIĘTRO	GN. DATA W PUNKCIE PEL Z.DYR 3/12 KL.3/11 ARCH.3/10 2 PIĘTRO	GN. 1-FAZ W PUKCIE PEL Z.DYR 3/12 KL.3/11 ARCH.3/10 2 PIĘTRO	GN WTYKOWE 1-FAZ Z.DYR 3/12 KL.3/11 2 PIĘTRO	SZAFA GPD ARCHIWUM 3/10 2 PIĘTRO	GN. DATA W PUNKCIE PEL KLASA 3/9 KOR. 3/17 2 PIĘTRO	GN. 1-FAZ W PUKCIE PEL KLASA 3/9 KOR. 3/17 2 PIĘTRO	GN WTYKOWE 1-FAZ ARCH. 3/10 KLASA 3/9 2 PIĘTRO	GN. DATA W PUNKCIE PEL KLASY 3/5 , 4, 3 2 PIĘTRO	GN. 1-FAZ W PUKCIE PEL KLASY 3/5 , 4, 3 2 PIĘTRO	GN WTYKOWE 1-FAZ KLASY 3/6 , 5 2 PIĘTRO

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TNS

PBM-02 Przekaźnik bistabilny +kompensator 412439

NAZWA TEMATU: **Przebudowa i remont instalacji elektrycznej , budowa okablowania strukturalnego wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr.5 przy ul.Konarskiego 7 w Przemyślu**

INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL 37-700 Przemyśl, ul. Rynek 1

BRANŻA: ELEKTRYCZNA Index E

BIURO AUTORSKIE: ELPRO
ELPRO UL.WODNA 4/7 PRZEMYŚL
tel/fax:(016) 675 15 48

OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA w PRZEMYŚLU
ADRES: 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 7 dz.nr. 1044 obr. 207

STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA: —

PROJEKTANT: mgr inż WIESŁAW WALAT upr.UAN/III/7342/49/96

SPRAWDZIŁ: inż. Tadeusz Krawczyk upr.4376,UAN/VII/8386/74/85

PROJEKT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE , OKABLOWANIE STRUKTURALNE

NAZWA RYSUNKU: Schemat rozdzielni R-31 korytarz 3/17- 2 piętro

DATA : 02.2022 PODPIS :

DATA : 02.2022 PODPIS :

RYS NR : E-13

ark 1 / 2 rysunków