

Rodzaj podłączenia urządzenia																	
Moc w kW Ilość Prąd w A	- - -	- - -	- - -	18,0 - -	5,4 - -	0,7 - -	12,0 - -	7,0 - -	2,5 - -	2,5 - -	0,7 - -	0,8 - -	2,5 - -	2,5 - -	2,5 - -	0,6 - -	- - -	- - -
Instalacja / Oznczenie Nazwa pomieszczenia Kondygnacja/nr pomieszcz.	- - -	- - -	- - -	KOTŁY PAROWE ELEKTRYCZNE KUCHNIA 1/6 PARTER	PATELNIA ELEKTRYCZNA KUCHNIA 1/6 PARTER	ROBOT KUCHENNY KUCHNIA 1/6 PARTER	REZERWA KUCHNIA KUCHNIA 1/6 PARTER	ZMYWARKA ZMYWALNIA 1/6A PARTER	GN WTYKOWE 1-FAZ KUCHNIA 1/6 - OBW. 1 PARTER	GN WTYKOWE 1-FAZ KUCHNIA 1/6 - OBW. 2 PARTER	ROZDRABNIACZ ZMYWALNIA 1/6A PARTER	OBIERAK OBIERALNIA 1/6B PARTER	GN WTYKOWE 1-FAZ ZMYWALNIA 1/6A , 1/6b PARTER	GN WTYKOWE 1-FAZ MAGAZYN 1/7 PARTER	GN WTYKOWE 1-FAZ KOR. 1/8 , SZATNIA 1/9 PARTER	OŚWIETLENIE POM: 1/6,6A,6B,7,8,9 PARTER	- - -	- - -

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TNS

PBM-02 Przekaźnik bistabilny +kompensator 412439
AS-4 – ISTNIEJĄCA SKRZYNKA ZASILAJĄCO STEROWNICZA KOTŁÓW PAROWYCH

NAZWA TEMATU: **Przebudowa i remont instalacji elektrycznej , budowa okablowania strukturalnego wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr.5 przy ul.Konarskiego 7 w Przemyślu**

INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL 37-700 Przemyśl, ul. Rynek 1

BRANŻA: ELEKTRYCZNA Index E

BIURO AUTORSKIE: ELPRO
ELPRO UL.WODNA 4/7 PRZEMYŚL tel/fax:(016) 675 15 48

OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA w PRZEMYŚLU
ADRES: 37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 7 dz.nr. 1044 obr. 207

STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA: –

PROJEKTANT: mgr inż WIESŁAW WALAT upr.UAN/III/7342/49/96
SPRAWDZIŁ: inż. Tadeusz Krawczyk upr.4376,UAN/VII/8386/74/85

PROJEKT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE , OKABLOWANIE STRUKTURALNE
NAZWA RYSUNKU: Schemat rozdzielni R-11 korytarz 1/22-parter(kuch.

DATA : 02.2022 PODPIS :
DATA : 02.2022 PODPIS :
RYS NR : E-08
ark__ rysunków