

Rodzaj podłączenia urządzenia																	
Moc w kW Ilość Prąd w A	- - -	- - -	- - -	2,5 - -	2,5 - -	2,5 - -	2,5 - -	2,5 - -	2,5 - -	2,5 - -	2,5 - -	2,5 - -	2,5 - -	2,5 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Instalacja / Oznczenie Nazwa pomieszczenia Kondygnacja/nr pomieszcz.	- - -	- - -	- - -	SZAFA LPD SALA INFORMATYKI 1/19 PARTER	GN. DATA W PUNKCIE PEL OBWÓD NR. 1 SALA INFORM. 1/19 PARTER	GN. 1-FAZ W PUNKCIE PEL OBWÓD NR. 1 SALA INFORM. 1/19 PARTER	GN. DATA W PUNKCIE PEL OBWÓD NR. 2 SALA INFORM. 1/19 PARTER	GN. 1-FAZ W PUNKCIE PEL OBWÓD NR. 2 SALA INFORM. 1/19 PARTER	GN. DATA W PUNKCIE PEL OBWÓD NR. 3 SALA INFORM. 1/19 PARTER	GN. 1-FAZ W PUNKCIE PEL OBWÓD NR. 3 SALA INFORM. 1/19 PARTER	GN. DATA W PUNKCIE PEL OBWÓD NR. 4 SALA INFORM. 1/19 PARTER	GN. 1-FAZ W PUNKCIE PEL OBWÓD NR. 4 SALA INFORM. 1/19 PARTER	GN. DATA W PUNKCIE PEL OBWÓD NR. 5 SALA INFORM. 1/19 PARTER	GN. 1-FAZ W PUNKCIE PEL OBWÓD NR. 5 SALA INFORM. 1/19 PARTER	- - -	- - -	- - -

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TNS

NAZWA TEMATU: **Przebudowa i remont instalacji elektrycznej , budowa okablowania strukturalnego wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr.14 przy ul.Borelowskiego 12 w Przemyślu**

INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL 37-700 Przemyśl, ul. Rynek 1

BRANŻA: ELEKTRYCZNA Index E

BIURO AUTORSKIE: ELPRO
ELPRO UL.WODNA 4/7 PRZEMYŚL tel/fax:(016) 675 15 48

OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W PRZEMYŚLU
ADRES: 37-700 Przemyśl, ul. Borelowskiego 12 działki nr 2428, obręb ewid. 202

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY | SKALA: –

PROJEKTANT: mgr inż WIESŁAW WALAT upr.UAN/III/7342/49/96

SPRAWDZIŁ: inż. Tadeusz Krawczyk upr.4376,UAN/VII/8386/74/85

PROJEKT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE , OKABLOWANIE STRUKTURALNE

NAZWA RYSUNKU: Schemat rozdzielni R-15D Sala Informat. 1/19 - Parter

DATA : 04.2022 PODPIS : RYS NR : E-11

DATA : 04.2022 PODPIS : ark__ rysunk6w