

lp.	Zakres czynności	Częstotliwość wykonania
1	Sprawdzenie stanu i szczelności kolektorów dachowych Viessman	2/rok
2	Sprawdzenie szczelności rurociągów glikolu	2/rok
3	Sprawdzanie działania oraz nastaw sterownika - regulatora Viessmann	2/rok
4	Sprawdzenie działania zaworów, elektrozaworów, siłowników, pomp obiegowych	2/rok
5	Sprawdzanie parametrów pracy układu: temperatur i ciśnienia	2/rok
6	Sprawdzanie działania zaworów bezpieczeństwa instalacji solarnej	2/rok
7	Sprawdzenie - uzupełnienie glikolu w układzie solarnym	2/rok
8	Sprawdzenie działania czujników i wskaźników temperatury i ciśnienia	2/rok
9	Sprawdzenie działania wymienników ciepła	2/rok
10	Sprawdzenie działania zasobników wody	2/rok
11	Sprawdzanie szczelności, działania, ciśnień zbiorników wyrównawczych	2/rok