

Grodziec, dnia 29 sierpnia 2023 roku

IP.271.1.6.2023

**Gmina Grodziec**  
**ul. Główna 17**  
**62-580 Grodziec**

***Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia***

**Dotyczy:** *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grodziec”.*

**W odpowiedzi do zapytania do treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

**Pytanie 1:**

*Jakimi przewodami należy wykonać połączenie PEN ze słupem?*

**Odpowiedź:**

Konstrukcje słupów połączyć żółto- zieloną linką Lgy 1x16mm<sup>2</sup> ze złączem żył ochronno-neutralnych PEN kabla.

**Pytanie 2:**

*W jakiej postaci ma zostać wykonane numeracja słupów?*

**Odpowiedź:**

Słupy oznakować aluminiowymi, żółtymi tabliczkami z tłoczonymi, czarnymi napisami. Tabliczki montować na słupach od strony drogi na wys. od 2 do 2,5 m, taśmą stalową, nierdzewną.

**Zamawiający informuje, że pytania i udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**Wójt Gminy Grodziec**  
**/-/ Mariusz Woźniak**