

LEGENDA:

- Bednarka FeZn 30x4 mm
- Przegroda izolacyjna
- Zaciśk kontroly

Uziom otokowy należy układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m-0,7 m i w odległości 1m od zewnętrznej krawędzi budynku. Odległość kabli elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna być mniejsza niż 1 m. Jeśli zachowanie wymaganych odstępów jest niemożliwe, należy w miejscu zblżenia ułożyć przegrodę izolacyjną. W przypadku niemożliwości stworzenia ciągłego uziomu otokowego, należy w miejscu jego przenawiania połączyć uziom otokowy z uziomem pionowym o długości co najmniej 2,5 m.

Budynek mieszkalny wieloosobowy w m. Karpacz, ul. Partyzantów 7 dz. nr 57/13/00001			
Projektant:	Inwestor:	Skala:	Nm.
ST. ELEKTR.	Gmina Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 2/4,	1:250	E
Prace budowlane	Uziom otokowy		
PROJEKT ELEKTRYCZNY			
Projektant:	Temat:	Data:	
ST. ELEKTR.	Uziom otokowy	10.2016	
Prace budowlane			
PROJEKT ELEKTRYCZNY			
Projektant:	Temat:	Data:	
ST. ELEKTR.	Uziom otokowy	10.2016	
Prace budowlane			
PROJEKT ELEKTRYCZNY			