



URZĄD MIEJSKI W RABCE-ZDROJU

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
tel. 18 26-92-000, 18 26-76-440, fax 18 26-77-700
e-mail: urząd@rabka.pl, strona www: www.rabka.pl
NIP: 735-10-06-084, REGON: 000529166,
PKO BP S.A. Nr: 10 1020 3466 0000 9502 0004 3380

Znak sprawy: IRG.271.44.2022

Rabka-Zdrój, dnia 08.06.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego w Parku Zdrojowym przy ul. Orkana w Rabce-Zdroju”.

Burmistrz Rabki – Zdroju – Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym – działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zmian.) – ustawa Pzp, w związku z pytaniami dotyczącymi treści SWZ jakie wpłynęły do Zamawiającego od Uczestnika postępowania udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Pytanie nr 1:

„W celu zapewnienia Zamawiającemu produktu o najwyższych parametrach, spełniające standardy i wymogi normy PN-EN 15330-1:2014, prosimy o dopuszczenie jako produktu równoważnego nawierzchni z trawy syntetycznej o niżej określonych parametrach. Pozwoli to Zamawiającemu na otrzymanie produktu o wysokiej jakości użytkowania.

Zastosowana posiada następujące minimalne parametry:

- skład włókna: polietylen (PE) 100 %
- wysokość włókna trawy: min. 20 mm
- Grubość włókna: min. 360mikronów
- Dtex: min. 11.000
- Ilość pęczków: min 21 200/ m²
- Ilość włókien: min.339 360. /m²
- Siła wrywania pęczka trawy przed starzeniem: min. 42 N
- waga pojedynczego włókna: min 1085 g/m²
- waga całkowita trawy: min 2 628 gr./m²

Posiada wymagane dokumenty nawierzchni ze sztucznej trawy:

1. badanie Instytutu sporty – państwowy instytut badawczy;
2. badania ITB;
3. atest higieniczny PZH dla oferowanej trawy syntetycznej,
4. karta techniczna trawy syntetycznej przez jej producenta,
5. Atest trudnopalności na oferowaną trawę min. klasy Cfl-s1
6. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię”.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający uzna jak produkt równoważny nawierzchnię z trawy syntetycznej o podanych powyżej parametrach.

Zamawiający