

ZPiPF.1.2023

**Dot. postępowania : Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Boniewo.**

Gmina Boniewo zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytań otrzymanych 3 marca 2023 roku . oraz udzielone odpowiedzi stanowiących integralną część SWZ

Pyt.1. w nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego „Przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków” w miejscowości Boniewo proszę o potwierdzenie, czy zamawiający dopuści do oceny sondy pomiarowe, w których komunikacja z przetwornikiem odbywa się poprzez jednolity przewód, bez wykorzystania technologii bezstykowych/Memosens?

Pragniemy zaznaczyć, iż oczekiwania zamawiającego dotyczące ww. technologii ograniczają możliwość oferowania swoich rozwiązań firmom, które stosują z powodzeniem równoważne rozwiązania, na terenie wielu obiektów zarówno w Polsce jak na świecie

Zapytanie dotyczy ogłoszenia nr 2023/BZP 00114539/01 z dnia 2023-02-28.

Odp.1 Zamawiający dopuści do oceny sondy pomiarowe, w których komunikacja z przetwornikiem odbywa się poprzez jednolity przewód, bez wykorzystania technologii bezstykowych/Memosens?. W SWZ Zamawiający zawarł informacje dot. Zastosowania rozwiązań równoważnych w których zawarto zapis

„Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt”.