



LEGENDA

 - łącznik świecznikowy

 oprawa sufitowa LED VESPO LED 1161mm
4050lm PRM IP44 840 (27W) 639883
prod. Lena Lighting S. A.

IP44 - oprawa o stopniu ochrony IP \geq 44

01....06 sposób zapalania wybranych sekcji oświetlenia

UWAGA !

1. Instalacje należy wykonać przewodami na napięcie 750V
- do opraw oświetleniowych i łącznika YDYżo 3x1,5mm²
2. Instalacje prowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych RL22
mocowanych do elementów konstrukcji dachu
3. Oprawy oświetleniowe i łącznik montować do elementów
konstrukcji dachu
4. Obwód należy zabezpieczyć wyl. różnicowo-prądowym
o prądzie wyzwalającym $\Delta I \leq 30\text{mA}$
5. Rozmieszczenie opraw i łącznika wg wytycznych inwestora

PROJEKT	REMONT DACHU Z WYMIANĄ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WIĘŻBY DACHOWEJ NA BUDYNKU CENTRUM ANIMACJI KULTURY W DUSZNIKACH			
LOKALIZACJA	Budynek Centrum Animacji Kultury, ul. Jana Pawła II 8, 64-550 Duszniki, dz. nr ewid. 597			
INWESTOR	Gmina Duszniki ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA			
TREŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT INSTALACJI OŚWIETLENIA - STRYCH			
NUMER RYSUNKU	E-1			
stanowisko	imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Maciej Wesoly	WKP/0304/POOE/14	27.12.2021r.	