



LEGENDA

- - przewód zводу pionowego drut 8mm
- - przewód zводу poziomego, przewód odprowadzający drut 8mm
- - zacisk probierczy

UWAGA !

1. Projektowaną instalację odgromową należy podłączyć do istniejącego uziomu budynku.
2. W przypadku gdy wartość rezystancji istniejącego uziomu odbiega od wartości $R_u \leq 10\Omega$ należy uziom rozbudować

PROJEKT	REMONT DACHU Z WYMIANĄ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WIEŻBY DACHOWEJ NA BUDYNKU CENTRUM ANIMACJI KULTURY W DUSZNIKACH			
LOKALIZACJA	Budynek Centrum Animacji Kultury, ul. Jana Pawła II 8, 64-550 Duszniki, dz. nr ewid. 597			
INWESTOR	Gmina Duszniki ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA			
TREŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT INSTALACJI ODGROMOWEJ			
NUMER RYSUNKU	E-2			
stanowisko	imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Maciej Wesoly	WKP/0304/POOE/14	27.12.2021r.	