

Leżajsk, 11.07.2024 r.

Zn.spr.:S.270.1.3.2024

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi leśnej nr inw. 242/1214 w Leśnictwie Czarna” - ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00395258/01 z dnia 2024-07-03.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 04.07.2024 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z zapytaniem o postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Remont drogi leśnej nr inw. 242/1214 w Leśnictwie Czarna”, prowadzone na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

Treść wspomnianego pisma (zapytania) jest następująca:

Dzień Dobry,

W związku z Waszym przetargiem, zwracam się z zapytaniem w procedurze Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Z racji, iż wodospust, o którym mowa w przetargu jest elementem budowlanym wbudowanym w drogę, proszę o uszczegółowienie wymogów jakie powinien spełniać, a w szczególności:

- czy powinien posiadać oznaczenie wyrobu i spełnienie norm CE, lub posiadanie normy PN-EN 1433:2005 + A1:2007 „Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności” oraz „Deklarację Zgodności”, atest na kontakt z wodą pitną?*
- czy powinien posiadać Opinię Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych dla Obszarów Chronionych i Natura 2000?*
- do jakiej klasy możliwego obciążenia powinien być dopuszczony badaniami?*

W załączniku dołączam Opinię Prawna z podstawą prawną.



Powyższe zapytanie Zamawiający potraktował jako wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), ponieważ dokumentacja projektowa robót budowlanych stanowi załącznik do SWZ. Stosownie do treści przepisu art. 284, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedstawia następujące stanowisko, zawierające wyjaśnienia odnośnie ww. zapytania. Zamawiający w przedmiotowym zadaniu przewidział wbudowanie w drogę leśną wodospustów winylowych, o następujących danych /parametrach:

- wyrób budowlany powinien spełniać wymagania normy PN-EN 1433:2005 + A1:2007 „Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności”,
- powinien posiadać oznaczenie wyrobu budowlanego w rozumieniu przepisów techniczno - budowlanych prawa krajowego oraz przepisów wspólnotowych,
- Zamawiający dopuszcza posiadanie przez producenta wyrobu opinii Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w zakresie stosowania na Obszarach Chronionych i Natura 2000,
- Wodospust powinien być wyprodukowany z winylu, który umożliwi przejazd pojazdów do 40 ton dopuszczalnej masy całkowitej.

Wobec tego, że wniosek o wyjaśnienie SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert i Zamawiający udziela wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 284, ust. 2 i 3 ustawy PZP.

Zgodnie z przepisem art. 284, ust. 6 ustawy PZP Zamawiający udostępnił na stronie internetowej Zamawiającego, <https://platformazakupowa.pl/transakcja/949858>:

- 1) treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wraz z załączoną do niego opinią prawną po anonimizacji danych w niej zawartych,

- 2) niniejsze wyjaśnienia Zamawiającego - bez ujawniania danych Wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Tomasz Cebula
Nadleśniczy

Otrzymują:

1. *Platforma Zakupowa Nadleśnictwa Leżajsk - bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie treści SWZ + opinia prawna po anonimizacji danych,*
2. *A/a*

