



STAROSTWO POWIATOWE
82-400 SZTUM
ul. Mickiewicza 31
tel. 55 267-74-20; 55 267-74-41
fax 55 267-74-42

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie



Sztum, dnia 15-04-2021r.

ON.III.272.2.2021.RR

Wykonawcy postępowania

Wyjaśnienia

dot. przetargu:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3106 G DK Nr 55 - Stacja kolejowa Gościszewo, od km 0+000 do km 0+633, dł. odc. 0,633 km”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla mieszanek mineralno-asfaltowych w części opierają się na nieaktualnych Wytycznych Technicznych WT-2 2010. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie mieszanki mineralno-asfaltowe powinny spełniać wymagania aktualnych norm oraz Wytycznych Technicznych WT-2 2014.

Odpowiedź 1:

Zamawiający potwierdza wszystkie mieszanki mineralno-asfaltowe powinny spełniać wymagania aktualnych norm oraz Wytycznych Technicznych WT-2 2014.


STAROSTA
mgr Sylwia Celmer