

Piaski, dnia 20.09.2022r.

IZP.271.09.2022

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn: „**Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Dręczewo Drugie**”

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2021r., poz. 1129 ze zm., zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: Dokumentacja przewiduje podłączenie kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci PCV położonej w drodze gminnej. W uzgodnieniu jest przejście pod drogą gminną metodą przecisku. W załączonym przedmiarze brak jest wykonania przecisku lub odtworzenia nawierzchni oraz organizacji ruchu drogowego. Proszę o podanie metody wykonania i o uściślenie przedmiaru robót.

Odpowiedź: Podłączenie kanalizacji sanitarnej należy wykonać metodą przecisku i uwzględnić częściowe zajęcie pasa drogowego. Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót.

Pytanie nr 2: Proszę o załączenie kosztorysu zerowego w formacie ath.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza przedmiar robót w formie edytowalnej.

WÓJT
Wiesław Glupca



Otrzymują:
-adresat
-a/a