

Nasielsk, dnia 23.02.2023

Gmina Nasielsk  
ul. Elektronowa 3  
05-190 Nasielsk

IZP.271.3.2.2023JP

### Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

*Dotyczy: „ Poprawa dostępności w szkołach podstawowych w GN w ramach projektu Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach”*

- A.** Zamawiający informuje, że wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
- B.** W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1:**

1. W związku z chęcią przystąpienia do przetargu na „Poprawa dostępności w szkołach podstawowych w GN w ramach projektu Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach” (Znak sprawy: IZP.271.3.2023) poproszę o wskazanie dokumentu nadrzędnego : projekt a przedmiar oraz proszę o wyjaśnienie:
- W STWiOR pkt 3.2 wyznaczenie 1 miejsca postojowego dla OzN wraz wykonaniem chodnika jest opisane - umycie i wymalowanie 2 miejsc postojowych OzN -pow. 36 a w przedmiarze 18 m2 ułożenie na podbudowie kostki typu BAUMA 47 m2 a w przedmiarze 72
  - 3.3 STWiOR w przedmiarze ułożenie chodnika z płyt 40x40 x5 -72 m2 w STWOR 42 m2 w przedmiarze brakuje umycie i wymalowanie 2 miejsc postojowych. Proszę o wyjaśnienie .

#### **Odpowiedź:**

Do wyceny proszę ująć :

Dla nowego miejsca postojowego oraz chodnika wraz z opaską budynku przy miejscu postojowym:

- Ułożenie na podbudowie cementowo-piaskowej jak dla ruchu ciężkiego (gr 45cm) kostki typ. BAUMA w kolorze czerwonym, sposób układania zgodny z istniejącym układem/podziałek kostek na chodniku– 72,0m2

Dla wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych

- Ułożenie na podbudowie cementowo-piaskowej jak dla ruchu ciężkiego (gr 20-30cm) płytek betonowych 40x40x5 cm jak istniejące na placu apelowym w kolorze czerwonym, sposób układania zgodny z istniejącym układem/podziałek płytek na chodniku– 42,0 m2,

Dla powyższych prac należy ująć wszystkie prace towarzyszące zamieszczone w opisie STWiOR oraz wymagane zgodnie ze sztuką budowlaną.

- C. Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.
- D. Zamawiający przedłużył termin składania ofert zgodnie z wcześniejszym komunikatem nr referencyjny IZP.271.3.1.2023