

Sicienko, 11.12.2023r.

Zamawiający:

GMINA SICIENKO

ul. Mrotecka 9

86-014 Sicienko

Odpowiedzi na zapytania wykonawcy dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Przebudowa i rozbudowa pałacu w Sicienku wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej oraz zmiana sposobu użytkowania na budynek administracyjny”

Realizowanego w ramach dwóch zadań:

Zadanie 1 – Przebudowa i rozbudowa pałacu w Sicienku wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I

Zadanie 2 – Przebudowa i rozbudowa pałacu w Sicienku wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II.

Nr postępowania: 271.91.2023

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy drzwi stalowe D7 mają być w takim samym kolorze co drzwi D6?

Odpowiedź: Tak

2. Podczas wizji lokalnej zauważyliśmy na 1 piętrze w dużym pom. nieopisanym na projekcie wiele małych okien. Co należy z nimi zrobić (wymienić – prosimy o szczegóły stolarki, zamurować, zostawić)?

Odpowiedź: W ramach prac rozbiórkowych ściany należy rozebrać do poziomu nadproży okiennych parteru włącznie, a następnie wymurować wykonując blendy w miejscu istniejących okien. Proszę zapoznać się z przekrojami B-B na rysunku AW6.

3. Czy w studzienkach kablowych mają być zamontowane skrzynki zapasu kabli? Jeżeli tak, to jakie?

Odpowiedź: Nie