

Dopiewo, 30 maja 2023 roku

Wykonawcy

Dotyczy postępowania ZP/ZUK-03/2023 Budowa kanalizacja sanitarnej w miejscowości Dopiewo ul. Bukowska i ul. Wiśniowa.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie Sp. z o.o. przesyła wyjaśnienia do treści SWZ.

Pytanie I:

Proszę o doprecyzowanie monitoringu przepompowni ścieków. Prosimy o załączenie opisu monitoringu i sterowania. Czy należy przewidzieć wpięcie do istniejącego systemu monitoringu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w uzupełnieniu dokumentacji załącza opis sterowania i monitoringu przepompowni.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że monitoring przepompowni należy wpiąć do już istniejącego systemu monitoringu w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie.

Pytanie II:

Czy zamawiający przewiduje odtworzenie nawierzchni według jakichś konkretnych spadków?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pochylenie podłużne należy dostosować do nawierzchni istniejących posesji przy jednoczesnym pochyleniu poprzecznym na poziomie 2,0% - 3,0% z uwzględnieniem aby wysokość odtwarzanej nawierzchni nie była wyższa niż wysokość nawierzchni posesji. Spadek poprzeczny należy wykonać od posesji w stronę pól.

W związku z powyższym **Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 2 czerwca 2023 r.** Godzina i miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.