

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Stal A-II, A-III, Beton B-25

POZ.1 - STROPODACH z WIĄZARÓW KRATOWYCH JEDNOSPADOWYCH DREWNIANYCH o rozp. L = 14,40 m i rozstawie co ok. 1,0 m oparte na wieńcu żelbetowym w wg. oddzielnego projektu montażowego

WIENCE

25x25cm, pręty podłużne 4Ø12, strzemiona Ø6 co 20 cm, w narożnikach dodatkowo zagięte 4Ø12 po 1 m,
 - WP wieńiec pośredni w poziomie nadproża okien i bram - jw.
 - WG wieńiec górny pod oparcie wiązarów dachowych - jw.
 i połączone z rdzeniami pionowymi

NADPROŻA PREFABRYKOWANE STRUNOBETONOWE

rozpiętość	ilość
N-120	4 szt.
N-180	8 szt.
N-390	2 szt.

NADPROŻA ŻELBETOWE

POZ. 2 - 25x45 cm 3prz. - d 3Ø16, g 2Ø16 i strz. Ø8 co 25 cm


NADPROŻA-WIENCE

NW - 25x25cm, pręty podłużne 4Ø12 + dołem Ø12, strzemiona Ø6 co 20 cm, jako przedłużenie wieńca pośredniego WP.

RDZENIE ŻELBETOWE

R - 25x25 cm - 2x3Ø12, strz. Ø8 co 10 cm,

RODZAJ PODCIĄGU/NADPROŻA



RODZAJ ŚCIANY



UWAGI:

- WSZELKIE ZMIANY W PROJEKIE NALEŻY NIEWŁOCZNIE KONSULTOWAĆ AUTOREM PROJEKTU
- UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY Z NATURY.

	Branża:	KONSTRUKCJA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT BUDOWLANY
Investor:	Gmina Gniezno 62-200 Gniezno, Al. Reymonta 9-11			
Adres budowy:	62-200 Gniezno, Strzyzewo Smykowe dz. nr. ewid. 97/1 i 97/3 ark 1			
Nazwa inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej OSP			
Projektant:	mgr inż. Andrzej Kaczmarek	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr ewid. WKP/0008/PDOK/19		
Asystent projektanta:	mgr inż. Tomasz Kaczmarek			
Sprawdzający:	inż. bud. Ryszard Wroński	upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr ewid. 602/PW/94		
Treść rysunku:	KONSTRUKCJA PRZYZIEMIA			
Data opracowania:	22 grudnia 2019	Nr rysunku	K-02	Skala 1:100