

Gminna Biblioteka Publiczna
w Krościenku nad Dunajcem
ul. Jagiellońska 15, 34-450 Krościenko n.D.
tel. (18) 262-31-00
email: biblioteka@kroscienko.pl

Krościenko n.D, dnia 23 listopada 2021r.

WYJAŚNIENIE NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. **Budowa budynku administracji publicznej z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę Publiczną w Krościenku nad Dunajcem** znak: GBP.27.10.2021.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia, w związku z wnioskiem, który wpłynął do Zamawiającego:

PYTANIE NR 1

Proszę o podanie ilości kamer przeznaczonych do montażu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do montażu przewidziane jest 16 kamer dostarczonych przez Zamawiającego. Zamawiający dostarczy również urządzenie nagrywające. W gestii Wykonawcy pozostaje wykonanie niezbędnego okablowania.

PYTANIE NR 2

Proszę o dokładniejszy opis pozycji z nr 54 z przedmiaru dla instalacji słaboprądowych - montaż pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących (Jest ona przewidziana dla jednego pomieszczenia, stanowiska czy dla całego obiektu).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z rysunkiem rewizji parteru - pętla indukcyjna zlokalizowana jest tylko na parterze, ma obejmować swoim zasięgiem pomieszczenie wielofunkcyjne na parterze oraz stanowisko bibliotekarza - lada w pomieszczeniu biblioteki dla dorosłych.

PYTANIE NR 3

Czy w zakresie pozycji 56-66 dla instalacji słaboprądowych jest tylko i wyłącznie montaż gotowych zestawów czy jest wymagane zakupienie przez wykonawcę licencji lub dodatkowego okablowania. Jeżeli tak to proszę o określenie wymaganego oprogramowania, programów i innych elementów do zakupu przez wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakres prac wchodzi montaż gotowych zestawów. Zestawy komputerowe dostarczone będą razem z oprogramowaniem. Wykonawca winien przewidzieć zakup niezbędnego okablowania i elementów niezbędnych do montażu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia przekazuje się Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz udostępnia się na stronie internetowej postępowania pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko>

mgr Weronika Walkowska

.....
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krościenko nad Dunajcem