

Nr pisma: RZP.271.19.2.2021.KZP

Nr sprawy: RZP.271.19.2021.KZP

Białe Błota, dnia 19.04.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.:

**Budowa ścieżki pieszo rowerowej w Cielu przy ulicy Osiedle**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

- I. Działając w trybie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, oraz pkt. 13.4. SWZ, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

Ad kosztorys ofertowy poz nr 1.18. Prosimy o szczegółowe podanie długości przepustów do rozbiórki, ich średnicy.

**Odpowiedź:**

Średnica 0,5 m, łączna długość 25 m.

**Pytanie nr 2:**

Ad kosztorys ofertowy poz nr 2.33 Prosimy o wyjaśnienie czy nasypy będą formowane z gruntu z dowozu (piasku).

**Odpowiedź:**

Tak – zgodnie z SST.

**Pytanie nr 3:**

Ad kosztorys ofertowy poz nr 3.34 – 3.37 , 4.45 , 4.46. Czy w pozycjach tych należy ująć roboty ziemne i zasypanie.

**Odpowiedź:**

Tak – zgodnie z SST.

**Pytanie nr 4:**

Ad kosztorys ofertowy poz nr 3.39 Prosimy o podanie średnicy hydrantów do wymiany oraz ilości hydrantów do wymiany z zastosowaniem nowego materiału.

**Odpowiedź:**

1 szt. DN 80.

**Pytanie nr 5:**

Ad kosztorys ofertowy poz nr 3.42 Prosimy o podanie ilości poszczególnych średnic rur dwudzielnych.

**Odpowiedź:**

Ø 75 – 10 m – kable NETIA S.A.  
Ø 110 – 30 m – kable Orange Polska,  
Ø 160 – 50 m - kable elektryczne,

**Pytanie nr 6:**

Ad kosztorys ofertowy poz nr 6.61 – 6.65 Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycjach tych należy przewidzieć wywóz gruntu i jego utylizację?

**Odpowiedź:**

Tak – zgodnie z SST.

**Pytanie nr 7:**

Ad kosztorys ofertowy poz nr 7.84 Prosimy o podanie koloru kostki brukowej.

**Odpowiedź:**

Szara, na zjazdach czerwona.

**Pytanie nr 8:**

Ad kosztorys ofertowy poz nr 8.89 Prosimy o potwierdzenie, iż barierki U 11a mają być w modułach 2 m lub zamieszczenie szczegółu tych barierek. Prosimy o podanie koloru barierek.

**Odpowiedź:**

Moduły 2 m, kolor żółty.

**Pytanie nr 9:**

Ad kosztorys ofertowy poz nr 10.97 Prosimy o podanie ilości drzew w sztukach w rozbiciu na średnice np. 10-15 cm , 16 -25 cm itd.

**Odpowiedź:**

Brzoza 16 sztuk obwoły na 1,3 m - 14, 15, 22, 14, 30, 33, 14, 21, 15, 20, 18, 20, 21, 20, 29, 34 cm.

Dąb 1 szt. obwód na 1,3 m - 12 cm.

**Pytanie nr 10:**

Ad kosztorys ofertowy poz nr 11.102. Prosimy o potwierdzenie, iż do zahumusowania należy przewidzieć humus nowy z dowozu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.



- II. Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
- III. Wyjaśnienia treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

z up. Wójta  
Zastępcy Wójta  
*Anna Jędrzejewska-Cepak*

