



BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Urząd Miejski w Krośniewicach
99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 5

tel. (24) 252-30-24, fax (24) 254-77-82

Krośniewice, 09.02.2022 r.

IŚZ.271.1.8.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ III

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Budowę drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krzewie, gm. Krośniewice”. Numer postępowania: IŚZ.271.1.2022

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) Zamawiający – Gmina Krośniewice wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zmówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na **Budowę drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krzewie, gm. Krośniewice**, w związku z zapytaniem Wykonawcy:

PYTANIE:

Specyfikacja D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie mówi, że materiałem do wykonania podbudowy powinno być kruszywo łamane „twarde”. Prosimy zatem o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza jako materiał kruszywo dolomitowe?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa dolomitowego.

Ww. wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert. Mając na uwadze treść wyjaśnień do SWZ, Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

Krzysztof Urbański
Z-ca Burmistrza