

Drzycim, dnia 13.01.2022r.

GMINA DRZYCIM

ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim

RIRG.271.28.2021

WSZYSCY WYKONAWCY

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ
ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – III etap”.

I. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY

Gmina Drzycim udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania z dnia 12.01.2022 roku oraz dokonuje stosownych modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówień (dalej SWZ), zamieszczonej na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/drzycim/proceedings>.

Treść zapytania 1:

W jaki sposób mają zostać zagospodarowane pozostałości ścieków i osadów z rozbieranego reaktora?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pozostałości ścieków i osadów z rozbieranego reaktora Wykonawca zobowiązany jest zutylizować na własny koszt.

Treść zapytania 2:

Co z materiałami z rozbiórki - Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie, czy pozostają własnością Zamawiającego?

Jeśli to drugie, to prosimy wskazać które materiały i miejsce ich składowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Materiały z rozbiórki Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie, za wyjątkiem sita pionowego z osprzętem, które pozostaje własnością Zamawiającego.

Po demontażu sita pionowego z osprzętem przez Wykonawcę, należy złożyć je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Treść zapytania 3:

Prosimy o wskazanie danych dotyczących nowego ogrodzenia i bramy - wymiary (szczególnie wysokość ogrodzenia oraz szerokość bramy), rodzaj materiału, czy ma być podmurówka czy nie.

Czy Zamawiający we własnym zakresie rozbierze stare ogrodzenie?

Jeśli nie, to w jaki sposób ma być zagospodarowany materiał z rozbiórki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Rozbiórka starego ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem materiałów z jego rozbiórki jest po stronie Wykonawcy.

Wysokość ogrodzenia – 1,80 m wraz z podmurówką.

Rodzaj materiału ogrodzenia – panele.

Brama – dwuskrzydłowa, szerokości łącznie 4,00 m.

Furtki – 2 sztuki, jedna zamontowana przy bramie, druga na wysokości boksów dla psów, każda szerokości 1,00 m.

Treść zapytania 4:

Czy Wykonawca w swoim zakresie ma również zagospodarowanie terenu?

Jeśli tak, to prosimy określić zakres - czy tylko wyrównanie, czy również wysianie trawy i nasadzenia?

Zakres ma dotyczyć całej oczyszczalni, czy tylko obszaru realizowanego w ramach etapu III?

Jeśli całej oczyszczalni, to czy Zamawiający oczekuje również wykonania opasek wokół budynków?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca w swoim zakresie ma zagospodarowanie terenu całej oczyszczalni, polegające na wyrównaniu i wysianiu trawy.

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest wykonać opaski wokół budynków na terenie oczyszczalni o szerokości 50 cm.

Treść zapytania 5:

Prosimy o potwierdzenie, czy do terenu realizacji Inwestycji będą mogły dojeżdżać samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie 40 ton bez przeszkód fizycznych i prawnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. W związku jednak z istniejącym przepustem nad Strugą Drzycimską, przy wjeździe na teren inwestycji należy zachować szczególną ostrożność.

Treść zapytania 6:

Czy Inwestor zapewnia miejsce na odkładanie urobku oraz składowanie materiałów w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Urobek będzie możliwy do składowania na terenie inwestycji przy zachowaniu prawidłowego funkcjonowania dotychczasowej oczyszczalni.

Treść zapytania 7:

Czy teren realizacji przedmiotowej inwestycji położony jest na obszarze zalewowym, terenie objętym programem Natura 2000, bądź obszarze objętym innymi tego typu ograniczeniami (w tym uwarunkowaniami geologicznymi), które mają wpływ na koszty, czas oraz specyfikację realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Teren inwestycji nie jest położony na obszarze zalewowym, ani obszarze Natura 2000. Zamawiającemu nie są znane innego typu ograniczenia.

Warunki geotechniczne znajdują się w dokumentacji projektowej.

Treść zapytania 8:

Czy Zamawiający potwierdza, że w pojęciu "centralnego ogrzewania", o którym mowa w Dziale VII ust. 2 SWZ zawiera się także ogrzewanie?

Zakres zadania nie wskazuje na zasilanie z centralnego źródła ciepła.

Odpowiedź Zamawiającego:

W pojęciu "centralnego ogrzewania", o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ, zawiera się także ogrzewanie.

Zamawiający wyjaśnia, że centralne ogrzewanie może być także zasilane elektrycznością.

W dokumentacji projektowej i technicznej przewidziane są grzejniki elektryczne.

Treść zapytania 9:

Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie wysokości kar umownych wskazanych w § 10 ust. 3 lit. d lit. e lit. f lit. g lit. j projektu umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ ze względu na ich niewspółmierność pomiędzy potencjalnym zachowaniem Wykonawcy a wysokością kary umownej ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza obniżenie wysokości kar umownych wskazanych w § 10 ust. 3 lit. d lit. e lit. f lit. g lit. j projektu umowy.

II ZMIANA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej PZP, w związku z powyższym uzupełnieniem treści SWZ, Zamawiający informuje **o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 25 stycznia 2022 roku do godz. 09:00 oraz o zmianie zapisów SWZ:**

Zmiana nr 1

Rozdział XVI ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24 lutego 2022 roku.”

Zmiana nr 2

Rozdział XVII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/drzycim/proceedings> do dnia 25.01.2022 roku do godziny 09.00.”

Zmiana nr 3

Rozdział XVIII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2022 roku o godz. 09.10”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku wprowadzonych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Powyższe informacje są obowiązujące i są częścią SWZ. Oferty należy przygotować z ich uwzględnieniem.

Wójt Gminy
/-/ Marian Krywald