

LEGENDA

——— TLEN MEDYCZNY Ø28x1 W PVC110 SN8

UWAGI

a) Rysunek rozpatrywać wraz z rysunkiem GM04 (profil podłużny)
b) Właściwy rurociąg tlenu (miedź) należy prowadzić w rurze osłonowej PCV SN8 o średnicy 110mm. Rurociąg miedziany należy wycentrować w rurze osłonowej przy użyciu płóz dystansowych w odległościach zalecanych przez producenta płóz.
c) Wejście rurociągu do budynku wykonać za pomocą przejścia gazo- i wodno-szczelnego. Rurociąg osłonowy wychodzący przy fundamencie również należy zabezpieczyć gazo- i wodo- szczelnie.
d) Zmiany kierunku o kącie 90° zaleca się wykonywać jako 2x kolana 45°

PRZYKŁADOWY PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP NA TRASIE TLENU(bez skali)



Biuro projektów - Konsorcjum:

SKALA Sp. z o.o.
ul.Karpia 13c
61-619 Poznań

PROJ-PRZEM-PROJEKT Sp. z o.o.
ul.Fordońska 110
85-739 Bydgoszcz

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu

Adres inwestora:
45-075 Opole
ul. Krakowska 44

Nazwa inwestycji:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu na potrzeby budynku opieki zdrowotnej
- Centrum Terapii Hiperbarycznej i Dziennego Ośrodka Rehabilitacji

Adres inwestycji:
Opole, Obręb 166101_1.0098 Nowa Wieś Królewska,
arkusz 76, numery ewidencyjne działek 56/3, 55

Kategoria obiektu budowlanego:
XI

BRANŻA: Gazy Medyczne

Projektant: **mgr inż. Krzysztof Imbra**	Upr.bud: **71/Sz/2002**	Podpis:
Sprawdzający: **mgr inż. Grzegorz Kecman**	Upr.bud: **77/Sz/2002**	Podpis:
Stadium opracowania: **Projekt techniczny**	Data opracowania: **30.11.2021**	Skala: **1:250**
Rysunek: Przyłącze tlenu - PZT		Branża: Gazy med. G03