


Schemat wykonania układu - pomiarowego w szafce wentylowanej

OZNACZENIA:

1. Przyłącze wg odrębnego opracowania,
2. Szafka wentylowana zamontowana w granicy działki z dostępem od drogi publicznej,
3. Kurek główny,
4. Reduktor ciśnienia 10 m³/h,
5. Monozłącze do gazomierza G-6,
6. Gazomierz G-6,
7. Otwory wentylacyjne,
8. Instalacja gazowa,



INWESTYCJA		PROJEKTANT:			
BUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GOSTYNIU		mgr inż. Grzegorz Dembski upr. do kier.robotami i projekt. w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń nr 53/03/ZG			
INWESTOR		PROJ. SPRAWDZAJĄCY :			
GMINA GOSTYŃ		mgr inż. ŁUKASZ FISZER Upr. nr WKP/0344/POOS/09			
RYNEK 2 63-800 GOSTYŃ					
OBIEKT					
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY					
LOKALIZACJA					
GOSTYŃ DZ. NR 208/21					
PRZEDMIOT RYSUNKU					
Schemat szafki z kurkiem głównym					
STADIUM	BRANŻA	DATA	STRONA	SKALA	NR RYS.
PROJEKT	SANITARNA	03-2021	133	-----	S-03
BUDOWLANY					