



Jaworzyna Śląska 30.09.2022 r.

IGK.271.10.2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu pn. Budowa drogi gminnej w obrębie wsi Pasieczna w gminie Jaworzyna Śląska, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie w obszarze jezdni warstwy wzmacniającej C1,5/2 jako warstwy wzmacniającej wykonanej „na miejscu” poprzez uzdatnienie podłoża gruntowego na podstawie opracowanej „recepty” geotechnicznej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie:

Prosimy o podanie ilości m2 kostki koloru żółtego z wypustkami, stosowanej na chodnikach

Odpowiedź: 6 m²

Pytanie:

W projekcie nie ma wzmianki o terenach „zielonych”, czy należy wykonać humusowanie wraz z sianem trawy w obszarze nowobudowanej drogi? W jakiej ilości?


Odpowiedź: Tak, należy wykonać humusowanie z obsianiem trawy na wyspie środkowej ronda oraz w przestrzeni pomiędzy poboczem/obrzeżem a granicą pasa drogowego (terenu w granicach pasa drogowego nie utwardzonego kruszywem, kostką i betonem asfaltowym).

Pytanie:

Prosimy o uszczegółowienie konstrukcji wsporczych odnośnie znaków pionowych: schemat konstrukcji, rodzaj ocynku, grubość ścianki



Odpowiedź:



Grubość ścianki - 2,0 mm

Cynkowanie ogniowe

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie rurociągów kanalizacji deszczowej z rur PP w klasie SN8? Jeżeli Zamawiający wymaga zastosowanie rurociągów z rur PVC, to proszę o sprecyzowanie, czy PVC ma być LITE czy może być z rdzeniem spienionym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów o parametrach technicznych nie niższych niż wskazane w projekcie. Ostateczną decyzję podejmie Zamawiający przy akceptacji karty materiałowej. Zamawiający informuje jednocześnie, że wszystkie materiały stosowane w niniejszym projekcie są przykładowymi. Stosując materiały równoważne należy uzyskać zgodę Inspektora poprzez akceptację karty materiałowej Inspektora na ich zmianę oraz ich jakość i parametry techniczno - użytkowe nie mogą być gorsze od podstawowych i szczegółowych parametrów równoważności. Za parametry równoważne uznaje się parametry techniczne i jakościowe równoważności.



Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia zadania i rozliczenia go? Proszę sprecyzować, czy rozliczenia częściowe mogą odbywać się w cyklu comiesięcznym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje termin zakończenia i rozliczenia zadania zgodnie z zapisami SWZ i projektu umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia zadania i jego rozliczenia pod warunkiem zgody instytucji dofinansowującej.

BURMISTRZ
Grzegorz Grzeźborzewicz

