

### **Informacja uzupełniająca**

Uzupełniając dokumentację projektową informuję iż.:

1. Udostępniona dokumentacja stanowi zintegrowany projekt budowlano - wykonawczy, zapis w tekście projektu budowlano-wykonawczego dotyczący odesłania do projektu wykonawczego jest błędem pisarskim autora projektu.
2. Wyposażenie ruchome oznaczone na rys.A-1 nie wchodzi w zakres przetargu.
3. Wykonawca ma wykonać kosztorys ofertowy i przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy wraz ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo - finansowym wykonania robót.
4. Udostępniony opis systemu ściany Słupowo- ryglowej firmy ALUMPROF jako przykładowy, dopuszczamy zastosowanie innego systemu równoważnego spełniającego parametry w zakresie
  - a) Izolacji termicznej  $U_f$  nie większy niż  $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  zgodnie z normą EN ISO 10077-2:2005
  - b) Przepuszczalności powietrza - klasa AE 1200 (norma EN12152)
  - c) Wodoszczelności - RE 1200 (norma EN12154)
  - d) Odporności na obciążenia wiatrem - co najmniej  $1,9\text{kN}/\text{m}^2$  (norma EN13116)
  - e) Odporności na uderzenie - klasa co najmniej I5/E5 (norma EN14019)