

GMINA MIEJSKA TUREK

siedziba:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 063 289 61 00, fax. 063 289 61 11
NIP:668-193-04-98, REGON:311019384

Turek, dnia 18 kwietnia 2024 r.

Numer referencyjny: GIN.2710.1.2024

do wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. „**BUDOWA BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ NA OSIEDLU ZDROJKI LEWE**” Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 2024/BZP 00272995/01 z dnia 2024-04-05.

Działając w oparciu o art. 284 oraz 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania oraz wprowadza zmiany do treści SWZ.

Pytanie nr 1

Z uwagi na zapisy wydanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji deszczowej, zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania z 30.07.2024 do 30.08.2024 r.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do 30.08.2024r.

Pytanie r 2

Projekt zakłada nawierzchnię w systemie natryskowym ale tabela z parametrami zawiera parametry nienormatywne (poz.3, 4, 5 i 7[mrozoodporność]). Parametry nienormowane pochodzą z rekomendacji ITB która dla nawierzchni PU nie obowiązuje od stycznia 2017r.

Prosimy o dopuszczenie nawierzchni typu natrysk spełniające wymagania normy PN EN 14 877:2014 i DIN 18035-6:2021. Pozostawienie wymagań dla nawierzchni w obecnym kształcie spowoduje ograniczenie konkurencji i brak możliwości złożenia oferty dla większości firm budujących obiekty sportowe.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza nawierzchnie typu natrysk spełniające wymagania normy PN EN 14 877:2014 i DIN 18035-6:2021.

Pytanie nr 3

W dokumentacji projektowej wspomina się o słupkach piłkochwytych wykonanych z profili o przekroju 100x100x5mm powlekanych powłoka poliestrową.

Czy dopuszcza się zastosowanie słupków piłkochytyw o przekroju 80x80x4mm cynkowanych i malowanych proszkowo? Proponowane rozwiązanie posiada wymagane atesty, nie wpływa na funkcjonalność obiektu, a zarazem pozwoli na obniżenie kosztów inwestycji.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

Pytanie nr 4

Dzień dobry, w związku z ogłoszeniem przetargu na budowę boiska sportowego i zamieszczonym opisem nawierzchni sportowej ograniczającym uczciwą konkurencję wnosimy o dopuszczenie

przez Zamawiającego nawierzchni poliuretanowej zamawianego typu, zgodnej z aktualną normą PN EN 14877:2014 dla nawierzchni PU. Określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni poliuretanowych. Zadziwiające jest to, że nawierzchnia PU spełniająca wymagania normy PN-EN 14877:2014-02, nie mogłaby być zastosowana na przedmiotowym zadaniu tylko z powodu określenia wymagań przez Zamawiającego niezgodnie z obowiązującą normą. Jeśli Zamawiający nie uwzględni ww. wniosku to będzie to dowodziło świadomemu celowemu działaniu Zamawiającego zmierzającego do uniemożliwienia zastosowania jakiegokolwiek innej nawierzchni PU, która posiada akurat takie wyniki badań jakie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, ignorując wymagania aktualnej normy. Dlatego wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza nawierzchnie typu natrysk spełniające wymagania normy PN EN 14877:2014 i DIN 18035-6:2021.

BURMISTRZ MIASTA

Romuald Antosik

(Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona)

INSPEKTOR
ds. zamówień publicznych

Krzysztof Grzelka

p.o. Kierownika Wydziału Inwestycji

Katarzyna Fret – Plóciennik